

PRESENTATION DU DOCUMENT


Dans ce document, on trouvera :

- A) le croquis de cheminement logique incluant une évaluation approximative des distances à parcourir entre chacune des stations numérotées.
- B) L'énumération exhaustive des points d'observation appartenant aux réseaux A et B. Cette liste des points d'observation constitue la programmation de la zone d'intervention VI (Rive Droite) et cumule 53 points d'observation.
- C) le recueil des fiches d'implantation et des croquis d'implantation des piézomètres correspondant spécifiquement à la programmation de l'hydrométriste.
- D) le recueil des fiches d'inventaire des puits villageois faisant partie intégrante de la programmation de l'hydrométriste.
- E) Cartes Annexes
 - Degré-carré de Kaedi
 - Découpage 1 : 50 000 : 2A
 - Degré-carré de Matam
 - Découpage 1 : 50 000
 - . 4A
 - . 4B
 - . 4C
 - Degré-carré de Sélibaby
 - Découpage 1 : 50 000
 - . 1A
 - . 1B
 - . 1C
 - . 3A.

CROQUIS DE CHEMINEMENT LOGIQUE

A l'attention de l'hydrométriste

Pays MAURITANIE		Zone d'intervention N°: ... VI ...
Cartes Topo. 1:200.000 1:50.000		Repères géographiques: Diovol - Leceiba - Gouraye
Kaédi Matam Sélibabi		Nom et Prénom:
2 A 4A, 4B, 4C 1A, 1B, 1C 3A		Base de ravitaillement:
Lieu de résidence: ... Maghama ...		



N.B: Distance maximale mesurée par la route entre les stations extrêmes :

- ① Patou-koné..... / Sangué - Diéri..... : 182 Km
- ② Maghama..... / Wali..... : 23 Km

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL (OMVS)
 DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE REGIONALE (DIR)
 CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS
 PROJET 625-0958 / USAID

EVALUATION APPROXIMATIVE DES DISTANCES A PARCOURIR

. Pays : _ _ _ MAURITANIE _ _ _

. Zone d'intervention N° : VI

• Repères géographiques : Diovol-Lexceiba - Gouraye.

Distance approximative selon carte de compilation du projet OMVS/USAID 1: 50.000							Distance corrigée après expérience (Km)
N° Stations		Désignation des stations		Distance entre stations (Km)	Déplacement intra-péri- mètres estimé (Km)	Total (Km)	
D *	A *	D	A				
1	2	Maghama	Dilol - Siouré	30	-	30	
2	3	Dilol - Siouré	Patou - Koné	70	28	98	
3	4	Patou - Koné	Dilol - Siouré	70	-	70	
4	5	Dilol - Siouré	Maghama	30	34	64	
5	6	Maghama	Boguel - Fadana	12	16	28	
6	7	Boguel - Fadoua	Wali	11	10	21	
7	8	Wali	Nouma	8	-	8	
8	9	Nouma	Sangué - Diéri	60	-	60	
9	10	Sangué - Diéri	Nouma	60	-	60	
10	11	Nouma	Maghama	22	-	22	

N.B: D* = Départ

A* = Arrivée

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE REGIONALE (DIR)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PROJET 625-0958/US AID

PAYS : MAURITANIE

ZONE : VI-DILOL-LEXIBA-GOURAYE) FICHE DE CONTROLE MENSUELLE (1), TRANSMISE PAR LE CHEF DE SECTEUR, LE A MR HYDROMETRISTE.

PROGRAMMATION DE BASE										à remplir par le Chef de Secteur	à remplir par l'hydrométriste				
SEQ.	N° du Point d'eau				Nom Village/Périmètre	MTU		Localisation		date de mise en ob- vation	Accés O/N	Si non Expliquer (2)	Visite		Initiale
	I	II	III	IV		X	Y	N° Fiche	N° croquis				Date	Heure	
1	16	3A	DB - 314	VV	MAGHAMA	730,6	1715,7	-	-						
2	16	3A	DB - 215	VV	VINETILE	723,0	1718,2	-	-						
3	16	3A	DB - 322	VV	PALIBA	721,5	1715,5	-	-						
4	16	3A	DB - 313	VV	DARA	719,6	1717,0	-	-						
5	16	3A	DB - 218	VV	GOUREL-TAGA	717,4	1716,3	-	-						
6	15	4B	DB - 198	VV	DAO	713,2	1717,8	-	-						
7	15	4B	DB - 200	VV	DILOL-SIOURE	707,6	1722,0	-	-						
8	15	4B	DA - 238	HP	-	703,5	1724,8	15	01						
9	15	4B	DA - 239	HP	-	703,5	1724,8	15	01						
10	15	4B	DA - 240	HP	-	703,5	1724,8	15	01						
11	15	4B	DA - 241	HP	-	703,4	1724,7	15	01						
12	15	4B	DA - 242	HP	-	703,4	1724,7	15	01						
13	15	4B	DA - 243	HP	-	703,4	1724,7	15	01						
14	15	4B	DA - 244	HP	-	703,3	1724,6	15	01						
15	15	4B	DA - 245	HP	-	703,3	1724,6	15	01						
16	15	4B	DB - 196	VV	YAMA	702,3	1727,4	-	-						
17	15	4B	DB - 312	VV	GARLI-REO	697,3	1727,8	-	-						
18	15	4A	DB - 311	VV	MATAM-REO	687,7	1731,9	-	-						

(1) à retourner au Chef de Secteur concerné au plus tard le de chaque mois

(2) code à utiliser

- 01 : piézomètre situé en zone inondée
- 02 : inaccessibilité ni en moto, ni en pirogue, ni à pied
- 03 : panne moto
- 04 : maladie de l'hydrométriste.

CELLULE EAUX SOUTERRAINES

Signature de l'hydrométriste :

Date de Réception de la fiche :

Date de Réexpédition de la fiche :

Nom du Messenger :

Signature du Chef de Secteur

Date Retour de la fiche :
au bureau de Secteur

Page : ..]..... de : ...3.....

COMMENTAIRES :

A) DU CHEF DE SECTEUR :

B) DE L'HYDROMETRISTE :

C) BUREAU CENTRAL DE LA CELLULE A SAINT-LOUIS :

CELLULE EAUX SOUTERRAINES

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL O.M.V.S.

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE REGIONALE - D.I.R.

PROJET O.M.V.S/U.S.A.I.D 625-0958

CELLULE DES EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

SUIVI PIEZOMETRIQUE PERIODIQUE.

FICHE DE PROGRAMMATION ET DE CONTROLE MENSUEL

MAURITANIE

Pays

VI

Zone

Mois

Année

NOM DE L'HYDROMETRISTE :

RESPONSABLE DE LA ZONE :

ADRESSE EXACTE :

-NOM DU MESSAGER RESPONSABLE

DE LA REMISE DE CETTE FICHE

A L'HYDROMETRISTE :

SIGNATURE DU CHEF DE SECTEUR

PAYS : ..MAURITANIE.....

ZONE :VI(DIOVOL-LEXEIPA-GOURAYE) FICHE DE CONTROLE MENSUELLE (1), TRANSMISE PAR LE CHEF DE SECTEUR, LE..... A MR HYDROMETRISTE.

PROGRAMMATION DE BASE										à remplir par le Chef de Secteur		à remplir par l'hydrométriste			
SEQ.	N° du Point d'eau				Nom Village/Périmètre	MTU		Localisation		date de mise en ob- vation	Accès O/N	Si non Expliquer (2)	Visite		Initiale
	I	II	III	IV		X	Y	N° Fiche	N° croquis				Date	Heure	
19	15	4C	DB - 310	VV	KOUNDEL-REG	686,4	1745,5	-	-						
20	15	4C	DA - 230	HP	-	679,8	1764,4	14	01						
21	15	4C	DA - 231	HP	-	678,8	1763,7	14	01						
22	15	4C	DA - 232	HP	-	678,8	1763,7	14	01						
23	15	4C	DA - 233	HP	-	678,8	1763,7	14	01						
24	15	4C	DA - 234	HP	-	678,8	1763,7	14	01						
25	15	4C	DA - 235	HP	-	677,6	1763,2	14	01						
26	15	4C	DA - 236	HP	-	677,6	1763,2	14	01						
27	15	4C	DA - 237	HP	-	677,6	1763,2	14	01						
28	15	4C	DB - 309	VV	TETIANE	679,4	1767,0	-	-						
*29	09	2A	DB - 159	VV	PATOU KONE	677,5	1772,6	-	-						
30	16	1C	DB - 325	VV	OUROU ABOU MAMADOU NETO	729,2	1710,4	-	-						
31	16	1C	DB - 324	VV	KAHE	732,4	1709,8	-	-						
32	16	1C	DB - 323	VV	ALANA OIRO SATDOU TERE	734,5	1711,3	-	-						
33	16	1C	DB - 315	VV	FIMBO	727,3	1709,6	-	-						
34	16	1C	DB - 316	VV	GOUREL DIERI	727,0	1707,7	-	-						
35	16	1C	DB - 211	VV	BOGUEL-FADOUA	727,0	1706,3	-	-						
36	16	1C	DA - 246	LP	-	727,9	1696,8	16	01						

(1) à retourner au Chef de Secteur concerné au plus tard le de chaque mois

(2) code à utiliser

- 01 : piézomètre situé en zone inondée
- 02 : inaccessibilité ni en moto, ni en pirogue, ni à pied
- 03 : panne moto
- 04 : maladie de l'hydrométriste.

CELLULE EAUX SOUTERRAINES

Signature de l'hydrométriste :

Date de Réception de la fiche :

Date de Réexpédition de la fiche :

Nom du Messager :

Signature du Chef de Secteur

Date Retour de la fiche :
au bureau de Secteur

Page : 2..... de : 2.....

COMMENTAIRES :

A) DU CHEF DE SECTEUR :

B) DE L'HYDROMETRISTE :

C) BUREAU CENTRAL DE LA CELLULE A SAINT-LOUIS :

CELLULE EAUX SOUTERRAINES

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL O.M.V.S.

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE REGIONALE - D.I.R.

PROJET O.M.V.S/U.S.A.I.D 625-0958

CELLULE DES EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

SUIVI PIEZOMETRIQUE PERIODIQUE.

FICHE DE PROGRAMMATION ET DE CONTROLE MENSUEL

MAURITANIE

Pays

VI

Zone

Mois

Année

NOM DE L'HYDROMETRISTE :

RESPONSABLE DE LA ZONE :

ADRESSE EXACTE :

-NOM DU MESSENGER RESPONSABLE

DE LA REMISE DE CETTE FICHE

A L'HYDROMETRISTE :

SIGNATURE DU CHEF DE SECTEUR

PAYS : MAURITANIE

ZONE : VI(DIQUA)-LEXTA-GOURAVE FICHE DE CONTROLE MENSUELLE (1), TRANSMISE PAR LE CHEF DE SECTEUR, LE A MR HYDROMETRISTE.

PROGRAMMATION DE BASE										à remplir par le Chef de Secteur	à remplir par l'hydrométriste				
SEQ.	N° du Point d'eau				Nom Village/Périmètre	MTU		Localisation		date de mise en ob- vation	Accès O/N	Si non Expliquer (2)	Visite		Initiale
	I	II	III	IV		X	Y	N° Fiche	N° croquis				Date	Heure	
37	16	1C	DA - 247	1P	-	727,9	1696,8	16	Ø1						
38	16	1C	DA - 248	1P	-	727,9	1696,8	16	Ø1						
39	16	1C	DA - 249	1P	-	727,8	1696,7	16	Ø1						
40	16	1C	DA - 250	1P	-	727,8	1696,7	16	Ø1						
41	16	1C	DA - 251	1P	-	727,8	1696,7	16	Ø1						
42	16	1C	DA - 252	1P	-	727,7	1696,6	16	Ø1						
43	16	1C	DA - 253	1P	-	727,7	1696,6	16	Ø1						
44	16	1C	DB - 321	1P	SINTIANG PADALAI	725,Ø	1697,4	-	-						
45	16	1C	DB - 326	1P	WALI	728,5	1696,Ø	-	-						
46	16	1C	DB - 317	VV	NOUMA	731,1	17ØØ,6	-	-						
47	16	1C	DA - 254	HP	-	729,8	17ØØ,5	16	Ø2						
48	16	1C	DB - 212	VV	TOULEL	734,Ø	1696,6	-	-						
49	16	1C	DB - 318	VV	BOKI-HAMEI	737,4	1688,1	-	-						
50	16	1A	DB - 319	VV	LOUGUERE	739,6	1684,6	-	-						
51	16	1A	DB - 320	VV	SANGUE	737,7	1682,3	-	-						
52	16	1B	DB - 327	VV	WOMPOU	744,6	1674,1	-	-						
53	16	1B	DB - 328	VV	SANGUE-DIFRI	74Ø,4	1669,1	-	-						

(1) à retourner au Chef de Secteur concerné au plus tard le de chaque mois

(2) code à utiliser

- Ø1 : piézomètre situé en zone inondée
- Ø2 : inaccessibilité ni en moto, ni en pirogue, ni à pied
- Ø3 : panne moto
- Ø4 : maladie de l'hydrométriste.

CELLULE EAUX SOUTERRAINES

Signature de l'hydrométriste :

Date de Réception de la fiche :

Date de Réexpédition de la fiche :

Nom du Messenger :

Signature du Chef de Secteur

Date Retour de la fiche :
au bureau de Secteur

Page : ... de ...

COMMENTAIRES :

A) DU CHEF DE SECTEUR :

B) DE L'HYDROMETRISTE :

C) BUREAU CENTRAL DE LA CELLULE A SAINT-LOUIS :

CELLULE EAUX SOUTERRAINES

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL O.M.V.S.

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE REGIONALE - D.I.R.

PROJET O.M.V.S/U.S.A.I.D 625-0958

CELLULE DES EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

SUIVI PIEZOMETRIQUE PERIODIQUE.

FICHE DE PROGRAMMATION ET DE CONTROLE MENSUEL

MAURITANIE

Pays

VI

Zone

Mois

Année

NOM DE L'HYDROMETRISTE :

RESPONSABLE DE LA ZONE :

ADRESSE EXACTE :

-NOM DU MESSAGEUR RESPONSABLE

DE LA REMISE DE CETTE FICHE

A L'HYDROMETRISTE :

SIGNATURE DU CHEF DE SECTEUR

MAURITANIE

LIGNE DE BOKIDIAWE 8 - 8

FICHE D'IMPLANTATION # 14

. Ø 1

. Ø 1 (SUITE)

E) LISTE DES CARTES ET PLANS AYANT SERVI AUX IMPLANTATIONS DES PIEZOMETRES

CARTES/PLANS N°	ÉCHELLE	IDENTIFICATION COMPLÈTE
1	1:50.000	IGN, MATAM - 4C

F) COMMENTAIRES :

- A) DA 231 sera soumis à un essai de pompage avec observation piézométrique sur DA 232 à DA 234 regroupés et situés à 20 m de la station de pompage. Les piézomètres seront dans l'axe de la route entre le fleuve et la station de pompage.
- B) DA 235 sera soumis à un essai de pompage avec observation piézométrique sur DA 236 et DA 237 regroupés et distant de 20 mètres de la station de pompage. La distance de la station de pompage au fleuve sera de 200 m ; les piézomètres situés entre le fleuve et la station de pompage.
- C). Hypothèse hydrogéologique 114 73, fig. 11, les sables alluvionnaires seraient en contact avec le Massif dion soussé. Cette hypothèse n'a pas été vérifiée par Bechtel 1976 à Matam. (Voir étude, chap. 2.).

DATE D'IMPLANTATION AU BUREAU : 19 mars 86

NOM DU RESPONSABLE : Richard

SIGNATURE : Richard

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)
DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE
PROJET 625-0950 / U.S.A.I.D.

FICHE D'IMPLANTATION DES PIÉZOMÈTRES N°

14

A) ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE : Ligne de BOKIDJAWI - B-B

RÉCAPITULATIF DES BESOINS DE LA ZONE :

PROGR. INITIAL		PROGR. MODIFIÉE		NBRE TOTAL
TYPES PIÉZO.	NBRE	RAJOUT	DIMINUTION	
PC	3	-	-	3
PM	4	1	-	5
PP	3	-	3	-
PL	-	-	-	-
GRAND TOTAL				8

PAYS

Mauritanie

B) LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :

CARTES N°	1	2	3	4
ÉCHELLE				
1 : 200 000	MATAM.	-	-	-
1 : 50 000	4C	-	-	-

C) P.A. COUVRANT LA ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE

TÉLÉDYNE 1980, ÉCH: 1: 50 000		
ROLL	LINE	N° P.A.
513	31	502348 et 349
511	30	502219 à 50221

14

X

U) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES IMPLANTATIONS :

[illegible]

NOM : _____

SIGNATURE : _____

CROQUIS D'IMPLANTATION N° <u>ØØ1</u>																
PAYS <u>MAURITANIE</u>	ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE : <u>Ligne de</u> <u>Bokidiawé 8-8</u>															
FICHE D'IMPLANTATION N° : <u>Ø14</u>	N° COMPLET DES PIÉZOMÈTRES IMPLANTÉS															
P.A. <u>511/-3Ø/5Ø2219</u>	MTU															
CARTES TOPO. 1: 200.000 : <u>Matam</u> 1: 50.000 : <u>4C</u>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">• 15-4C-DA235-HP</td> <td style="width: 20%;">x: 677,6</td> <td style="width: 20%;">y: 1763,2</td> </tr> <tr> <td>• 15-4C-DA236-HP</td> <td>x: 677,6</td> <td>y: 1763,2</td> </tr> <tr> <td>• 15-4C-DA237-HP</td> <td>x: 677,6</td> <td>y: 1763,2</td> </tr> <tr> <td>• 15-4C-DA234-HP</td> <td>x: 678,8</td> <td>y: 1763,7</td> </tr> <tr> <td>• 15-4C-DA233-HP</td> <td>x: 678,8</td> <td>y: 1763,7</td> </tr> </table>	• 15-4C-DA235-HP	x: 677,6	y: 1763,2	• 15-4C-DA236-HP	x: 677,6	y: 1763,2	• 15-4C-DA237-HP	x: 677,6	y: 1763,2	• 15-4C-DA234-HP	x: 678,8	y: 1763,7	• 15-4C-DA233-HP	x: 678,8	y: 1763,7
• 15-4C-DA235-HP	x: 677,6	y: 1763,2														
• 15-4C-DA236-HP	x: 677,6	y: 1763,2														
• 15-4C-DA237-HP	x: 677,6	y: 1763,2														
• 15-4C-DA234-HP	x: 678,8	y: 1763,7														
• 15-4C-DA233-HP	x: 678,8	y: 1763,7														

PROF. PRÉSUMÉE

DA 235	:	2 Ø	m
DA 236	:	2 Ø	m
DA 237	:	Ø6	m
DA 234	:	Ø6	m
DA 233	:	2 Ø	m

DATE : 29 - Ø4 - 86

SIGNATURE : B. DIAKITE

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

CELLULE-EAUX-SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PROJET 625-0958 / U.S.A.I.D.

CROQUIS D'IMPLANTATION N° 001 (suite)

PAYS
... MAURITANIE ...

ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE : ... Ligne de ...
... Bokidiawé 8-8 ...

FICHE D'IMPLANTATION


N° COMPLET DES PIÉZOMÈTRES IMPLANTÉS

N° : ... 014 ...

P.A. 511/30/502219

CARTES TOPO.
1: 200.000 : ... Matam.
1: 50.000 : ... 4C ...

	MTU
• 15-4C-DA230-HP	x: 679,8 y: 1764,4
• 15-4C-DA231-HP	x: 678,8 y: 1763,7
• 15-4C-DA232-HP	x: 678,8 y: 1763,7
•	x: y:
•	x: y:



ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

CELLULE-EAUX-SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PROJET 625-0958 / U.S.A.I.D.

MAURITANIE

LIGNE DE KANEL 9 - 9

FICHE D'IMPLANTATION # 15

. Ø 1

. Ø 1 (SUITE)

E) LISTE DES CARTES ET PLANS AYANT SERVI AUX IMPLANTATIONS DES PIEZOMETRES

CARTES/PLANS N°	ÉCHELLE	IDENTIFICATION COMPLÈTE
1	1:50.000	IGN, MATAM, feuille 48.


F) COMMENTAIRES :

a) dépôt de l'essai Q


- b) DA238 sera soumis à un essai Q après avoir mis en place tous les piézomètres (aquifère = Maestrichtien)
c) DA242 sera soumis à un essai Q après avoir mis en place tous les piézomètres (aquifère = alluvions du Quaternaire)
d) Pour chacun des essais Q, tous les piézomètres seront suivis en cours d'essai de pompage.

DATE D'IMPLANTATION AU BUREAU : 19/03/86

NOM DU RESPONSABLE : Richard

SIGNATURE : 

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)
DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE
PROJET 625-0950 / U.S.A.I.D.

234

FICHE D'IMPLANTATION DES PIÉZOMÈTRES N° 15

A) ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE : LIGNE KANEL 9-9

RÉCAPITULATIF DES BESOINS DE LA ZONE :

PROGR. INITIAL		PROGR. MODIFIÉE		NBRE TOTAL
TYPES PIÉZO.	NBRE	RAJOUT	DIMINUTION	
PC	3	—	—	3
PM	4	1	—	5
PP	2	—	2	—
PL	—	—	—	—
GRAND TOTAL				8

PAYS

Mauritanie

B) LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :

CARTES N°	1	2	3	4
ÉCHELLE				
1: 200 000	MATAM	—	—	—
1: 50 000	48	—	—	—

C) P.A. COUVRANT LA ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE

TÉLÉDYNE 1980, ÉCH: 1:50 000		
ROLL	LINE	N° P.A.
517	36	503210 et 211

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

D) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES IMPLANTATIONS :

Séq.	N° d'identification	Coordonnées (MTU)		Visé	Implantation in-situ		Prof. Présumée (m)	Unité Géomorphologique selon FAO/SEDAGRI 1972	Localisation sur Cartes/Plans N° (voir E)
		X	Y		Date	Croquis D'implant. N°			
1	HB DA 238 HP	743	5	1724	8	M.	3φ. 4y. 8c	0 - partie Louvato	1
2	HB DA 237 HP	743	5	1724	8	(Q15m)	"	"	2
3	HB DA 244 HP	743	5	1724	8	(Q15m)	"	"	2
4	HB DA 241 HP	743	4	1724	2	M	"	"	1
5	HB DA 242 HP	743	4	1724	7	(Q15m)	"	"	2
6	HB DA 243 HP	743	4	1724	7	(Q15m)	"	"	2
7	HB DA 244 HP	743	3	1724	6	(Q15m)	"	"	2
8	HB DA 245 HP	743	3	1724	6	(Q15m)	"	"	2

RESPONSABLE DE L'IMPLANTATION SUR LE TERRAIN :

NOM :

SIGNATURE :

CROQUIS D'IMPLANTATION N° 001	
PAYS MAURITANIE	ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE : ligne de Kanel 9-9
FIGE D'IMPLANTATION N° : 015	N° COMPLET DES PIÉZOMÈTRES IMPLANTÉS
P.A. 517/36/5032-11	MTU • 15-4B-DA245 - HP.. x: 703,3 - y: 1724,6 • 15-4B-DA244 - HP.. x: 703,3 - y: 1724,6 • 15-4B-DA243 - HP.. x: 703,4 - y: 1724,8 • 15-4B-DA242 - HP.. x: 703,4 - y: 1724,8 • 15-4B-DA241 - HP.. x: 703,4 - y: 1724,8
CARTES TOPO. 1: 200.000 : Matam. 1: 50.000 : AB	

PROF. PRÉSUMÉE

DA 245	:	06	m
DA 244	:	20	m
DA 243	:	06	m
DA 242	:	20	m
DA 241	:	40	m

DATE : 30-04-86

SIGNATURE : B. DIAKITE

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

CELLULE- EAUX - SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PROJET 625-0958 / USAID.

CROQUIS D'IMPLANTATION N° 001 (suite)													
PAYS MAURITANIE	ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE : Ligne de ... Kanel 9-9												
FIGE D'IMPLANTATION N° : 015	N° COMPLET DES PIÉZOMÈTRES IMPLANTÉS												
P.A. 517/36/503211	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">MTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15-4B-DA238 - HP</td> <td>x: 703,5 y: 1725,2</td> </tr> <tr> <td>15-4B-DA239 - HP</td> <td>x: 703,5 y: 1725,2</td> </tr> <tr> <td>15-4B-DA240 - HP</td> <td>x: 703,5 y: 1725,2</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>x: y:</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>x: y:</td> </tr> </tbody> </table>		MTU	15-4B-DA238 - HP	x: 703,5 y: 1725,2	15-4B-DA239 - HP	x: 703,5 y: 1725,2	15-4B-DA240 - HP	x: 703,5 y: 1725,2		x: y:		x: y:
	MTU												
15-4B-DA238 - HP	x: 703,5 y: 1725,2												
15-4B-DA239 - HP	x: 703,5 y: 1725,2												
15-4B-DA240 - HP	x: 703,5 y: 1725,2												
.....	x: y:												
.....	x: y:												
CARTES TOPO. 1: 200.000 : Matam 1: 50.000 : AB													

PROF. PRÉSUMÉE

DA 238	:	06	m
DA 239	:	20	m
DA 240	:	40	m

DATE : 30-04-86
SIGNATURE : B. DIAKITE

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

CELLULE-EAUX - SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PROJET 625-0958 / U.S.A.I.D.

MAURITANIE

LIGNE DE SEME 10 - 10

FICHE D'IMPLANTATION # 16

- . 01
- . 01 (suite)
- . 02

E) LISTE DES CARTES ET PLANS AYANT SERVI AUX IMPLANTATIONS DES PIÉZOMÈTRES

CARTES/PLANS N°	ÉCHELLE	IDENTIFICATION COMPLÈTE
1	1:50.000	IGN SÉLIGALY, feuille 1C

F) COMMENTAIRES :

A) dispositif de pompage : DA246
 DA252 DA249 DA246
 DA253 DA250 DA247
 DA251 DA248

Fluve

0m 300m 350m 400m

- B) DA246 sera soumis à un essai de pompage après avoir complété la totalité des piézomètres.
- C) DA250 sera également soumis à un essai de pompage après avoir complété la totalité des piézomètres.
- D) Pour chacun des essais P, tous les piézomètres seront mis en observation simultanément lors de l'essai.
- E) DA250 et DA249 seront équipés d'un limnigraphe.

DATE D'IMPLANTATION AU BUREAU : 19/03/86

NOM DU RESPONSABLE : Richard

SIGNATURE : *R. Richard*

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / U.S.A.I.D.

FICHE D'IMPLANTATION DES PIÉZOMÈTRES N° 16

A) ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE : Ligne de SEM2 10-10

RÉCAPITULATIF DES BESOINS DE LA ZONE :

PROGR. INITIAL		PROGR. MODIFIÉE		NBRE TOTAL
TYPES PIÉZO.	NBRE	RAJOUT	DIMINUTION	
PC	3	-	-	3
PM	4	-	-	4
PP	2	-	-	2
PL	-	2	-	2
GRAND TOTAL				9

PAYS

MAURITANIE

Dont 1 piézo moyen
1 piézo profond

B) LOCALISATION CARTOGRAPHIQUE :

CARTES N°	1	2	3	4
ÉCHELLE	1: 200 000	1: 50 000	1: 50 000	1: 50 000
	SÉLIGALY	1C	-	-

C) P.A. COUVANT LA ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE

TÉLÉDYNE 1980, ÉCH: 1: 50 000			
ROLL	LINE	N°	P.A.
			NE POSÉDONS PAS le Tableau d'assimilation

16

[illegible]

NOM : _ _ _ _ _

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

CROQUIS D'IMPLANTATION N° ØØ1----	
PAYS MAURITANIE	ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE : <u>Ligne de</u> <u>Sémié 1Ø - 1Ø</u>
FICHE D'IMPLANTATION N°: <u>Ø16</u>	N° COMPLET DES PIÉZOMÈTRES IMPLANTÉS
P.A. <u>/</u> <u>/</u> <u>/</u>	MTU . 16-1C-DA 253-LP x: <u>727,7</u> y: <u>1696,6</u> . 16-1C-DA 252-LP x: <u>727,7</u> y: <u>1696,6</u> . 16-1C-DA 251-LP x: <u>727,8</u> y: <u>1696,9</u> . 16-1C-DA 25Ø-LP x: <u>727,8</u> y: <u>1696,9</u> . 16-1C-DA 249-LP x: <u>727,8</u> y: <u>1696,9</u>
CARTES TOPO. 1: 200.000 : <u>Sélibabi</u> 1: 50.000 : <u>1C</u>	

vers
Maghama
et
Nouma (D254)

marigot de Madi-Malé

N.B.:
 □ - terrain de jeux des enfants;
 - Wati est situé à 21 km de Maghama.

vers Sagne

Sénégal

Bar kévi

PROF. PRÉSUMÉE		
DA253	:	Ø6 --- m
DA252	:	2Ø --- m
DA251	:	Ø6 --- m
DA25Ø	:	2Ø --- m
DA249	:	5Ø --- m

DATE : 3Ø - Ø4 - 86.

SIGNATURE : B. DIAKITE...

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

CELLULE- EAUX - SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PROJET 625-0958 / U.S.A.I.D.

CROQUIS D'IMPLANTATION N° 001 (suite)													
PAYS MAURITANIE...	ZONE D'INTÉRÊT GÉOGRAPHIQUE : <u>Ligne de</u> <u>Sémé 10 - 10</u>												
PICHE D'IMPLANTATION N° : <u>016</u>	N° COMPLET DES PIÉZOMÈTRES IMPLANTÉS												
P.A. <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">MTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• 16-1C-DA 246-LP</td> <td>x: <u>727,9</u> - y: <u>1697,0</u></td> </tr> <tr> <td>• 16-1C-DA 247-LP</td> <td>x: <u>727,9</u> - y: <u>1697,0</u></td> </tr> <tr> <td>• 16-1C-DA 248-LP</td> <td>x: <u>727,9</u> - y: <u>1697,0</u></td> </tr> <tr> <td>• <u> </u></td> <td>x: <u> </u> - y: <u> </u></td> </tr> <tr> <td>• <u> </u></td> <td>x: <u> </u> - y: <u> </u></td> </tr> </tbody> </table>		MTU	• 16-1C-DA 246-LP	x: <u>727,9</u> - y: <u>1697,0</u>	• 16-1C-DA 247-LP	x: <u>727,9</u> - y: <u>1697,0</u>	• 16-1C-DA 248-LP	x: <u>727,9</u> - y: <u>1697,0</u>	• <u> </u>	x: <u> </u> - y: <u> </u>	• <u> </u>	x: <u> </u> - y: <u> </u>
	MTU												
• 16-1C-DA 246-LP	x: <u>727,9</u> - y: <u>1697,0</u>												
• 16-1C-DA 247-LP	x: <u>727,9</u> - y: <u>1697,0</u>												
• 16-1C-DA 248-LP	x: <u>727,9</u> - y: <u>1697,0</u>												
• <u> </u>	x: <u> </u> - y: <u> </u>												
• <u> </u>	x: <u> </u> - y: <u> </u>												
CARTES TOPO. 1: 200.000 : <u>Sélibabi</u> 1: 50.000 : <u>1C</u>													

PROF. PRÉSUMÉE	
DA 246	: <u>50</u> m
DA 247	: <u>20</u> m
DA 248	: <u>06</u> m

DATE : 30 - 04 - 86
SIGNATURE : B. DIAKITE

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

CELLULE-EAUX - SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PROJET 625-0958 / U.S.A.I.D.

RIVE DROITE

FICHE D'INVENTAIRE DES PUIITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE KAEDI

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 2A

PUITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE KAEDI

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 2A

Réseau Piézométrique villageois - Série DB
 Retenu par la Cellule Eaux SOuterraines
 Suite à une enquête villageoise in-situ

Pays : ..MAURITANIE.....
 Degré-carré KAEDI.....
 1:50.000 :2A.....

SEQ.	N° D'IDENTIFICATION	MTU		Z Rep. (m)	Prof. SM°	Code Géom.	Code Géol.	U.N.E.	Nbre pt d'eau des vil	Nom du village
1	Ø9 - 2A - DB159 - VV	677,5	1772,6		16,30	X	EC	HuE	1	Patou Kone

COMMENTAIRES:

a) adresse : le puits est à l'ouest du village à une centaine de mètres de l'école, à côté des jardins des femmes.

b) $t^{\circ} = 31,5^{\circ}C$

$S\% = 0$

$\sigma = 11 \times 10 \text{ mbar}$

c) pH? pH-mètre non disponible

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / U.S.A.I.D.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 03 LA 13158-KV

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			GORGOL	
Dpt./Préf./Cercle			Kaédi	
Arrond./S./Préf.				
Commune Rurale				
Commune Village			PATOUKONE	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... Kaédi ...	X : 677,5
1 : 50 000 ... Kaédi-La ...	Y : 1712,6
	Z : Rep.
	m/IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Oualo , <u>Déri</u> <u>la</u>
• Code JUTON :	
Nom Complet	Si Oualo, selon FAO/SODAGRI 1972
Si Hors-Zone, Croix	... K ...

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X ... NON ...
 ENQUÊTEUR : S. Mone / M. N. Diaye DATE DE L'ENQUÊTE : 15/04/86
 VERDICT PORTÉ PAR : S. Dioué DATE : 15/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : 00-81/11-16

Population Approx. du Village : Hab.

Accessibilité : facile

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
Saison Humide :

Puits Pérennes : Oui ☒
Non Si Non, Sec de (mois) à (mois)

Le Puits est Utilisé Oui ☒
Non

Si Non ; Pourquoi :

Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
Saison Sèche : h/jour

Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
Irrigation Industriel

Nbre de Points d'eau dans le Village :
Traditionnels 1 Naturels Modernes

Croquis du Village

P.A.


Roll 511 - Line 290 - r° 502 296

* 502297

Télédyne 1980

0115 0615 0610

X : Traditionnel
O : Naturel
♦ : Moderne



EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique

Energie : Homme Animal Electrique

Eolienne Solaire

Si Mécanique : Type de Pompe
Fournisseur
Modèle N°
Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN

Zone Inondable : Oui Non ☒
Si Oui, (mois)

Clôture de Protection : Oui Non ☒
Si Oui, Rayon, m

Dalle de Béton Anti-Bourbier :
Oui Dimension, m X m
Non ☒

Evacuation des Eaux Usées
Oui Non ☒
Si Oui, Distance d'Evac., m

Description de l'Environnement
Dans un Rayon de 25 m
Topographique :
Salubrité :
Puits Scellés en Surface : Non ☒
Oui, Type de Fermeture :

SECTION

Description du Point Repère sur
Le Puits (Pt. Rep.) : haut de la
margelle

Haut. du Pt. Rep./Sol : 0,80 m

Diamètre Puits : 15 - 2000 mm
1600

Type de Paroi : enveloppe en béton

Prof. Puits/Rep. : 16,20 m

Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. 15,98 m
N.D. 15,98 m

Heure et Date de Visite : 11h 20
15/1/86

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Fosse (EM.)

Lithofaciès : Sable - g/s

Type : Libre Captif Jaillissant

Faciès : Fissure Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (citer)

BIRH / fiche n° 50-8x

RIVE DROITE

FICHE D'INVENTAIRE DES PUIITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE MATAM

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 4A

. 4B

. 4C

PUITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE MATAM

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 4A

Réseau Piézométrique Villageois - Série DB
Retenu par la Cellule Eaux Souterraines
Suite à une enquête villageoise in-situ

Pays :MAURITANIE.....
Degré Carré :MATAM.....
1 : 50 000 :4A.....

SEQ.	No D'IDENTIFICATION	MIU		Z Rep. (m)	Prof. (m)	Code Géom.	Code Géol.	U.N.E	Nbre Pt d'eau ds vil.	Nom du village
		X	Y							
1	15 - 4A - DB311 - VV	687,7	1731,9		10,87	E	QT	GI	4	Matam Réo

COMMENTAIRES:

a) adresse = le puits est au sud-est du village dans la concession de la PTI

b) l' = 23°

S₀ = 0

V = 41810 mhos

pti = 6,40

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 15 48 D2 311 VL

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gozgol	
Dpt./Préf./Cercle			Kaédi	
Arrond./S./Préf.			Toufoude	
Communauté Rurale				
Commune			Dakar	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (ITU)
1 : 200 000 Dakar 1 : 50 000 Dakar 4000	X : 684,7 Y : 1731,9 Z : Rep. m/b km

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 : • Code JUTON : Nom Complet Si Hors-Zone, Croix	Cercles : Ovalo, Diéri Si Ovalo, selon FAO/SODABRI 1972 Antactuelles (E)

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI -X- NON
ENQUÊTEUR : A. Boue / J. N. N. DATE DE L'ENQUÊTE : 27/10/86
VERDICT PORTÉ PAR : A. Boue. DATE : 28/10/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : N. & W. N. C. 50
 Population Approx. du Village : Hab.
 Accessibilité : 1/2
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
 Saison Humide :
 Puits Pérennes : Oui ☒
 Non Si Non, Sec de à (mois) (mois)
 Le Puits est Utilisé Oui ☒
 Non
 Si Non, Pourquoi
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal
 Irrigation Industriel
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels 4 Naturels Modernes

Croquis du Village

P.A.

Roll 515. Line 34. N° 602857

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne

Tiquera 200
 (4,5 km)

150 m

100 m

50 m

Matam 200
 58341

100 m

50 m

100 m

50 m

Fleuve

Nagana

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique
 Energie : Homme Animal Electrique
 Eolienne Solaire
 Si Mécanique : Type de Pompe
 Fournisseur
 Modèle N°
 Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non ☒ Si Oui, à (mois) Clôture de Protection : Oui ☒ Non Si Oui, Rayon m Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension m x m Non 8' x 2' x 0,95 Evacuation des Eaux Usées Oui Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : - plat - agricole - forestier Salubrité : - bon - moyen Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui Type de Fermeture	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>haut</u> <u>de la margelle</u> Haut. du Pt. Rep. / Sol : m Diamètre Puits : <u>15</u> 1960 mm Type de paroi : <u>pi</u> 1540 <u>Ciment sur Béton</u> Prof. Puits / Rep. : <u>12,87</u> m Prof. Niv. d'Eau / Rep. N.S. : m N.D. <u>10,12</u> m Heure et Date de Visite : <u>14h50</u> <u>27-1-04-1-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire (Q)
 Lithofaciés : limon forte base
 Type : Libre Captif Jaillissant
 Faciès : Fissuré Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

I/y 73 / A. I. S - 114.5

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PUITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE MATAM

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 4B

Réseau Piézométrique Villageois - Série DB
Retenu par la Cellule Eaux Souterraines
Suite à une enquête villageoise in-situ

Pays : MAURITANIE.....
Degré Carré : MATAM.....
1 : 50 000 :4B.....

SEQ.	No D'IDENTIFICATION	MTU		Z Rep. (m)	Prof. (m)	Code Géom.	Code Géol.	U.N.E	Nbre Pt d'eau ds vil.	Nom du village
		X	Y							
1	15 - 4B - DB196 - VV	702,3	1727,4		15,40	X	EC	HuE	1	YAMA
2	15 - 4B - DB200 - VV	707,6	1722,0		15,24	X	EC	HuE	4	Dolol siouré
3	15 - 4B - DB312 - VV	697,3	1727,8		11,38	X	EC	HuE	1	Garli Réo
4	15 - 4B - DB198 - VV	713,2	1717,8		12,44	X	EC	HuE	4	Dao

COMMENTAIRES:

a) adresse : le puits est au sud ~~du~~ du village
à moins de 100 m.

$T = 31^{\circ}C$

$ST_w = 0$

$\sigma = 19 \times 10 \text{ pmhas}$

$\mu H = 5,95$

a) Le puits comporte en surface 2 abreuvoirs
fonctionnels.

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 15. 48. 14. 196. VY.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Naghamma	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Yama	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... Nakam	X : 703,3
1 : 50 000 ... Nakam. 46	Y : 1717,4
	Z : Rep.
	m / IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E. / CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Ouato , (N) la
• Code JUTON :	Si Ouato, selon FAO / SODAGRI 1972
Nom Complet	
Si Hors-Zone, Croix	X

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X... NON ...
ENQUÊTEUR : D. Diaw - M. N. Diaye DATE DE L'ENQUÊTE : 27/04/86
VERDICT PORTÉ PAR : D. Diaw DATE : 27/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRH Correspondant : DN 6X / D2 - 49

Population Approx. du Village : Hab.

Accessibilité : facile

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : Saison Humide :

Puits Pérennes : Oui ☒ Non Si Non, Sec de à (mois) (mois)

Le Puits est Utilisé : Oui ☒ Non Si Non ; Pourquoi Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour Saison Sèche : h/jour

Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒ Irrigation Industriel

Nbre de Points d'eau dans le Village : Traditionnels 1 Naturels Modernes

Croquis du Village

P.A.


Roll 217 - Line 35 - n° 503067

#

Télédyne 1980

0625-0620

X : Traditionnel
O : Naturel
+ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique
Energie : Homme Animal Electrique
Eolienne Solaire

Si Mécanique : Type de Pompe Fournisseur
Modèle N° Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non ☒ Si Oui, à (mois)	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>haut de la margelle</u>
Clôture de Protection : Oui Non ☒ Si Oui, Rayon m	Haut. du Pt. Rep. / Sol : <u>0,78</u> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension m X m Non <u>DE 1,2 x 2,00</u>	Diamètre Puits : <u>1,90</u> m
Evacuation des Eaux Usées : Oui Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m	Type de Paroi : <u>en brique</u>
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <u>plat-fort</u> Salubrité : <u>pas d'excréments d'animaux</u>	Prof. Puits / Rep. : <u>15,40</u> m
Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui Type de Fermeture	Prof. Niv. d'Eau / Rep. N.S. m N.D. <u>11,87</u> m
	Heure et Date de Visite : <u>17h30 - 27-1-04-1-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Facène (BQ)

Lithofaciès : forte gale
Type : Libre Capril Jaillissant
Faciès : Fissuré Poreux Korstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

IRH - fiche DN-6X

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

1. l'adresse, le puits est à l'ouest à l'entrée du village, entre l'école à l'ouest et le reste du village.

1.1) $t^{\circ} = 34^{\circ}C$

$S^{\circ}/_{20} = 0$

$CS = 16 \times 10 \text{ mhos}$

$ptf = 6,20$

2) la puits comporte en surface 4 diamètres

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0950 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 15-48-012004-VI

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région		Gouraya	
Dpt./Préf./Cercle		Dagana	
Arrond./S./Préf.			
Communauté Rurale			
Commune		Dakar-Sainte	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... Malam ...	X : 707,6
1 : 50 000 ... Malam 4h	Y : 1726,0
	Z : Rep.
	m / p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Ovale , Diari
• Code JUTON :	Si Ovale, selon FAO/SODAGRI 1972
Nom Complet	
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI	NON
ENQUÊTEUR D. Diari / M. N. Diari	DATE DE L'ENQUÊTE : 22/04/86
VERDICT PORTÉ PAR : D. Diari	DATE : 22/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRH Correspondant : DMR
 Population Approx. du Village : Hab.
 Accessibilité : facile
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
 Saison Humide :
 Puits Pérennes : Oui ☒
 Non Si Non, Sec de (mois) à (mois)
 Le Puits est Utilisé Oui ☒
 Non
 Si Non, Pourquoi
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
 Irrigation Industriel
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels 4 Naturels Modernes

Croquis du Village


P.A.

Roll 517 Line 36 n° 503211
 35 n° 503068

Toledyne 1980

0115 0625.0620

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique
 Energie : Homme Animal Electrique
 Eolienne Solaire
 Si Mécanique : Type de Pompe
 Fournisseur
 Modèle N°
 Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non ☒ Si Oui, (mois)	Description du Point/Repère sur le Puits (pt. Rep.) : <u>haut de la</u> <u>maquette</u>
Clôture de Protection : Oui Non ☒ Si Oui, Rayon m	Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>1.20</u> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension m X m Non <u>8E + 2x 1,70</u>	Diamètre Puits : <u>350</u> mm <u>800</u>
Evacuation des Eaux Usées Oui Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m	Type de Paroi : <u>Crucial en béton</u>
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : Salubrité : <u>pas de pollution</u> <u>pas de contamination d'eau</u>	Prof. Puits/Rep. : <u>15.24</u> m
Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui Type de Fermeture	Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. m N.D. <u>14.35</u> m
	Heure et Date de Visite : <u>18h20</u> <u>27-1-04-1-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Eosine (E.M.)
 Lithofaciés : Sable grès
 Type : Libre Capril Joillissant
 Faciès : Fissuré Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (citer)

Brixh / fiche n° NV-6x

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

1) adresse = le puits est au sud du village

2) $t^{\circ} = 30^{\circ}C$

$\% = 0$

$\sigma = 11 \times 10, \text{ gmbars}$

$\text{pH} = 6,60$

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USA.I.D.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 15/40/82312-14?

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Kaedi	
Arrond./S./Préf.			Toufoude	
Commune Rurale				
Commune Village			Gast-Léon	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 Malam 1 : 50 000 Malam H.B.	X : 697,3 Y : 1727,8 Z : Rep. m / p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E. / CUVETTES	UNITÉ GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 : • Code JUTON : Nom Complet Si Hors-Zone, Croix	Cercles : Ovale , (Dier) la limite Si Ovale, selon FAO / SODAGRI 1972 X

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X NON
ENQUÊTEUR A. Diou / M. N. Ndiaye DATE DE L'ENQUÊTE : 27/04/86
VERDICT PORTÉ PAR : A. Diou DATE : 27/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : Nou. 12050
 Population Approx. du Village : Hab.
 Accessibilité : facile
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
 Saison Humide :
 Puits Pérennes : Oui ☒
 Non Si Non, Sec de (mois) à (mois)
 Le Puits est Utilisé Oui ☒
 Non
 Si Non : Pourquoi
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal
 Irrigation Industriel
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels 1 Naturels Modernes

Croquis du Village

P.A.

Roll 517 Line 35 n° 503066
 * 503067

Télédyne 1980
 0628-0620

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique
 Energie : Homme Animal Electrique
 Eolienne Solaire
 Si Mécanique : Type de Pompe
 Fournisseur
 Modèle N°
 Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non ☒ Si Oui, (mois)	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>bank de la</u> <u>Maghamer</u> Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>0,84</u> m
Clôture de Protection : Oui Non ☒ Si Oui, Rayon : m	Diamètre Puits : <u>11</u> <u>2180</u> mm Type de Paroi : <u>pi</u> <u>1760</u> <u>Cuvette en béton</u>
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension : m X m Non <u>1E + 2x 1,04</u>	Prof. Puits/Rep. : <u>11,38</u> m
Evacuation des Eaux Usées Oui Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m	Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. : m N.D. <u>11,37</u> m
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : Salubrité : Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui Type de Fermeture	Heure et Date de Visite : <u>16h30</u> <u>27-1-84-1-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Eau (EM)
 Lithofaciès : roche grès
 Type : Libre Capril Jaillissant
 Faciès : Fissure Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

BIRH - fiche DN-6x

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

a) adresse de puits est au nord-ouest du village, entre les soubas Bocar et le docto du village

b) $2^{\circ} = 31^{\circ}C$

$8\%w - 0$

$\sigma = 41 \times 10 \text{ pmbos}$

$pH = 6,15$

c) Le puits comporte en surface 6 arénovaires dont 4 pentagonaux et 2 rectangulaires

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / U.S.A.I.D.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 15-AB-13198-1-1

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Maghama	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			DAO	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (NTU)
1 : 200 000 Nostor	X : 719,2
1 : 50 000 Batakou 48	Y : 1717,8
	Z : Rep.
	m / s IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E. / CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Ovale , Dieri
Code JUTON :	Si Ovale, selon FAO / SODAGRI 1972
Nom Complet	
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI ☒ NON ☐
 ENQUÊTEUR : A. Diouf / D. N. Naye DATE DE L'ENQUÊTE : 28/04/86
 VERDICT PORTÉ PAR : A. Diouf DATE : 28/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRH Correspondant : DN-6X-1-D-2-60

Population App. du Village : Hab.

Accessibilité : facile

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : Saison Humide :

Puits Pérennes : Oui ☒ Non ☐ Si Non, Sec de (mois) à (mois)

Le Puits est Utilisé Oui ☒ Non ☐ Si Non Pourquoi : Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour Saison Sèche : h/jour

Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒ Irrigation Industriel

Nbre de Points d'eau dans le Village : Traditionnels 4 Naturels Modernes

Croquis du Village

P.A.

Roll 517- Line 36. N° 503 210


*

Télédyne 1980

0145 0625-0620



X : Traditionnel
O : Naturel
+ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique ☐

Energie : Homme ☐ Animal ☐ Electrique ☐
Eolienne ☐ Solaire ☐

Si Mécanique : Type de Pompe Fournisseur
Modèle N° Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non ☒ Si Oui, (mois)	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>haut de la poutrelle</u>
Clôture de Protection : Oui Non ☒ Si Oui, Rayon m	Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>22,80</u> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension m X m Non ☐ <u>2 x 2,00</u>	Diamètre Puits : <u>220</u> mm
Evacuation des Eaux Usées : Oui ☒ Non ☐ Si Oui, Distance d'Evac. : <u>5</u> m	Type de Paroi : <u>glet</u>
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : Solubilité : Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui Type de Fermeture	Prof. Puits/Rep. : <u>12,44</u> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. : m N.D. : <u>12,40</u> m
	Heure et Date de Visite : <u>9-h 30</u> <u>28-1-04-1-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : E001e (EM)

Lithofaciès : poire - sxs

Type : Libre Captif Jaillissant
Faciès : Fissure Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

MAH - fiche DN-6X

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PUITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE MATAM

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 4C

Réseau Piézométrique Villageois - Série DB
Retenu par la Cellule Eaux Souterraines
Suite à une enquête villageoise in-situ

Pays : MAURITANIE.....
Degré Carré : ...MATAM.....
1 : 50 000 :4C.....

SEQ.	No D'IDENTIFICATION	MTU		Z Rep. (m)	Prof. (m)	Code Géom.	Code Géol.	U.N.E	Nbre Pt d'eau de vil.	Nom du village
		X	Y							
1	15 - 4C - DB309 - VV	679,4	1767,0		18,55	X	BC	HuE	1	Tiétane
2	15 - 4C - DB310 - VV	686,4	1745,5		10,60	X	EC	HuE	2	Koundel Réo

COMMENTAIRES:

1) adresse le puits est à l'ouest du village
à moins de 100m, à côté de l'école

1/ 2 32°

Sto: 0

U = 12 x 10

1/11 = 5,80

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 11 AC 11309 .V1

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Koulikoro	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Tetiane	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 Malam 1 : 50 000 Malam Hc Z : Rep.	X : 679,4 Y : 2767,0 m/0 IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 : • Code JUTON : Nom Complet Si Hors-Zone, Croix	Cercles : Ovale , (Dieri) l'unité Si Ovale, selon FAO/SOAGRI 1972 X

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X NON
ENQUÊTEUR : A. Diouane / M. N. N. DATE DE L'ENQUÊTE : 26-04-86
VERDICT PORTÉ PAR : A. Diouane DATE : 26-04-86

LE PUIT ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU PUIT


N° Dossier IRM Correspondant : Non renseigné
 Population Approx. du Village : Hab.
 Accessibilité : Facile
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
 Saison Humide :
 Puits Pérennes : Oui ☒
 Non ☐ Si Non, Sec de (mois) à (mois)
 Le Puits est Utilisé Oui ☒
 Non ☐
 Si Non : Pourquoi
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
 Irrigation Industriel
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels ☒ Naturels Modernes

Croquis du Village

P. A.

Roll S.A. - Line 30 - N° 502 220
 * For R.R.

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne



EXHAURE DU PUIT

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique
 Energie : Homme Animal Electrique
 Eolienne Solaire
 Si Mécanique : Type de Pompe
 Fournisseur
 Modèle N°
 Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU PUIT

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non ☒ Si Oui, (mois)	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>haut de la cage</u>
Clôture de Protection : Oui Non ☒ Si Oui, Rayon m	Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>0,80</u> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui Dimension m X m Non ☒	Diamètre Puits : <u>150</u> mm
Evacuation des Eaux Usées Oui Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m	Type de Paroi : <u>pi</u> <u>1850</u> <u>enlèvement en plan</u>
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : Salubrité : <u>plac. p. fleur</u> <u>plac. p. fleur</u>	Prof. Puits/Rep. : <u>08,53</u> m
Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui Type de Fermeture	Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. m N.D. <u>14,08</u> m
	Heure et Date de Visite : <u>9 h 30</u> <u>26/04/86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Fischel (EM)
 Lithologies : Sable calcaire
 Type : Libre Caprif Jaillissant
 Faciès : Fissuré Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

En R.H. / Fiche n° DN. 34 / D 1-08

COMMENTAIRES:

1) ~~autre~~ le puits est dans le village dans la concession de Oumar Kouté (dit chef Kouté)

2) $T = 24^{\circ}C$

$S_{100} = 0$

$T = 12 \text{ à } 10 \text{ mètres}$

PH

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 15 40 2530 V.V.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Eurou	
Dpt./Préf./Cercle			Kadi	
Arrond./S./Préf.				
Commune Rurale				
Commune	village		Kouadjet Ké	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... <u>Rabat</u>	X : <u>686,4</u>
1 : 50 000 ... <u>Rabat 4 C.</u>	Y : <u>1746,5</u>
	Z : <u>Rep.</u>
	m / p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : <u>Ovale</u> , <u>Dieri</u>
• Code JUTON :	Si Ovalo, selon FAO/SODAGRA 1972
Nom Complet	 <u>X</u>
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X ... NON

ENQUÊTEUR : D. Diou - / D. K. Diou DATE DE L'ENQUÊTE : 26/04/85

VERDICT PORTÉ PAR : A. Diou DATE : 26/04/85

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : *N°m. Recense*

Population Approx. du Village : *Hab.*

Accessibilité : *Facile à partir de l'avenue /*

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : _____
Saison Humide : _____

Puits Pérennes : Oui ☒ _____
Non _____ Si Non, Sec de _____ (mois) à _____ (mois)

Le Puits est Utilisé : Oui ☒ _____
Non _____

Si Non ; Pourquoi : _____

Si Oui : _____ mois/an ; Saison Humide : _____ h/jour
Saison Sèche : _____ h/jour

Usage de l'eau : Domestique ☒ _____ Animal _____
Irrigation _____ Industriel _____


Nbre de Points d'eau dans le Village :
Traditionnels *2* _____ Naturels _____ Modernes _____

Croquis du Village

P.A.

Roll 513 - Line 33 - 2°50'25.76
502.575
Télédyne 1980
ONRS 0625-0620

X : Traditionnel
O : Naturel
♦ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ _____ Mécanique _____

Energie : Homme _____ Animal ☒ _____ Electrique _____
Eolienne _____ Solaire _____

Si Mécanique : Type de Pompe _____
Fournisseur _____
Modèle N° _____
Débit Nominal _____ m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui _____ Non ☒ _____ Si Oui, _____ à _____ (mois)	Description du Point Repère sur Le puits (Pt. Rep.) : <i>Land de</i>
Clôture de Protection : Oui ☒ Non _____ Si Oui, Rayon : <i>1.5</i> m	<i>La pousse de</i> Haut. du Pt. Rep./Sol : <i>0.76</i> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension : _____ m X _____ m Non _____ <i>1.5 x 1.04</i>	Diamètre Puits : <i>19.5</i> mm
Evacuation des Eaux Usées Oui _____ Non ☒ _____ Si Oui, Distance d'Evac. : _____ m	Type de Ppaoi : <i>15.00</i> <i>Cuvette en béton</i>
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : _____ <i>Plateau</i> Salubrité : _____ <i>propre</i>	Prof. Puits/Rep. : <i>10.60</i> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. _____ m N.D. <i>10.58</i> m
Puits Scellés en Surface : Non ☒ _____ Oui _____, Type de Fermeture _____	Heure et Date de Visite : <i>13 h 30</i> <i>26/04/80</i>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : *Forçage (EM)*

Lithofaciès : *Sable*

Type : _____ Libre _____ Caprif _____ Jaillissant _____

Faciès : _____ Fissure _____ Poreux _____ Karstique _____

RÉFÉRENCE : (Citer)

IRH / fiche ON-3X/D1.18

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

RIVE DROITE

FICHE D'INVENTAIRE DES PUIITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE SELIBABY

DECOUPAGE 1 : 50 000

- . 1A
- . 1B
- . 1C
- . 3A

PUITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE SELIBABY

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 1A

Réseau Piézométrique Villageois - Série DB
Retenu par la Cellule Eaux Souterraines
Suite à une enquête villageoise in-situ

Pays : .. MAURITANIE
Degré Carré : .. SELIBALY
1 : 50 000 :1A.....

SEQ.	No D'IDENTIFICATION	MTU		Z Rep. (m)	Prof. (m)	Code Géom.	Code Géol.	U.N.E.	Nbre Pt d'eau ds vil.	Nom du village
		X	Y							
1	16-1A - DB 319-VV	739,6	1684,6		10,78	X	QT	HuE	3	Louguéré
2	16-1A - DB 320-VV	737,7	1682,3		12,80	M	QT	MD ₄	7	Sangué

COMMENTAIRES:

a) adresse : le puits est au sud-ouest du village à une dizaine de mètres des maisons

b) $t^{\circ} = 34^{\circ}C$

$S^{\circ}_{\infty} = 0$

$\sigma = 21 \times 10 \text{ mmHg}$

$pH = 6,60$

c) le puits n'est pas utilisé parceque plein de débris de toutes sortes.

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE REGIONALE

PROJET 625-0056 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 16-17-18-19-20

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SENÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Maghama	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Louga	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000... <u>Sélibaby</u>	X : 738,6
1 : 50 000... <u>Sélibaby</u>	Y : 1684,6
	Z : Rep.
	m/s IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercle : Oualo , <u>Diéri</u>
• Code JUTON :	Si Oualo, selon FAO/SODAGRI 1972
Nom Complet.....	
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI ☒ NON ☐	
ENQUÊTEUR : <u>A. Diène / M. N. Diaye</u> DATE DE L'ENQUÊTE : <u>29/04/86</u>	
VERDICT PORTÉ PAR : <u>A. Diène</u> DATE : <u>29/04/86</u>	

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : N° 2 1000 50

Population Approx. du Village : 100 Hab.

Accessibilité : Facile

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : 1
Saison Humide : 1

Puits Pérennes : Oui X Non Si Non, Sec de (mois) à (mois)

Le Puits est Utilisé : Oui Non X

Si Non ; Pourquoi : Non propre


Si Oui : 1 mois/an ; Saison Humide : h/jour
Saison Sèche : h/jour

Usage de l'eau : Domestique Animal
Irrigation Industriel

Nbre de Points d'eau dans le Village : Traditionnels 3 Naturels Modernes

Croquis du Village

X : Traditionnel
O : Naturel
+ : Moderne



EXHAURE DU Puits

Type d'EXHAURE : Traditionnel X Mécanique

Energie : Homme Animal Electrique
Eolienne Solaire

Si Mécanique : Type de Pompe
Fournisseur
Modèle N°
Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui <u> </u> Non <u>X</u> Si Oui, (mois) <u> </u>	Description du Point/Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>haut de la</u> <u>marigalle</u>
Clôture de Protection : Oui <u> </u> Non <u>X</u> Si Oui, Rayon <u> </u> m	Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>0,96</u> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui <u>X</u> Dimension <u> </u> m x <u> </u> m Non <u> </u> <u>1.5 x 1.5</u>	Diamètre Puits : <u>1560</u> mm Type de Paroi : <u>en béton</u>
Evacuation des Eaux Usées Oui <u> </u> Non <u>X</u> Si Oui, Distance d'Evac. : <u> </u> m	Prof. Puits/Rep. : <u>10,78</u> m
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <u>plat, facile à passer</u> Sécheresse : <u>pas, excès d'arbres</u>	Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. <u>10,67</u> m N.D. <u> </u> m
Puits Scellés en Surface : Non <u>X</u> Oui <u> </u> , Type de Fermeture <u> </u>	Heure et Date de Visite : <u>12h10</u> <u>29-1-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire (G)

Lithofaciès : argile - sable

Type : Libre Caprif Jaillissant

Faciès : Fissuré Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

COMMENTAIRES:

à l'adresse : le puits est à l'est du village
des Nouvelles Djiby Nalalla

6) $t^{\circ} = 34^{\circ}C$

$sg_{100} = 20$

$v = 15 \times 10$ pouces

$pH = 6,05$

CELLULE- EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0950 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS . N° 16 10 00 39 01 V1

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Bargal	
Dpt./Préf./Cercle			Dagana	
Arrond./S./Préf.				
Commune Rurale				
Commune			Sangha	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... <u>Sékilaly</u> ...	X : <u>737,7</u>
1 : 50 000 ... <u>Sékilaly 1a</u> ...	Y : <u>1682,3</u>
	Z : <u>Rep.</u>
	m / p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E. / CUVETTES	UNITÉ GÉOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : <u>Oualo</u> , Diari
• Code JUTON :	Si Oualo, selon YAO / SODAGRI 1972
Nom Complet	<u>Hautes levées (M)</u>
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI ☒ NON
 ENQUÊTEUR : A. Diou - M. Diou DATE DE L'ENQUÊTE : 29/04/86
 VERDICT PORTÉ PAR : A. Diou DATE : 29/04/86

CELLULE- EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS


LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : *Non réponse*
 Population Approx. du Village : *1* Hab.
 Accessibilité : *Facile (sauf pendant l'hivernage)*
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : *1*
 Saison Humide : *1*
 Puits Pérennes : Oui ☒ Non ☐
 Si Non, Sec de (mois) *0* (mois) *0* (mois)
 Le Puits est Utilisé : Oui ☒ Non ☐
 Si Non ; Pourquoi :
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Irrigation ☐ Animal ☐ Industriel ☐
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels *1* Naturels Modernes

Croquis du Village

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne



EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique ☐
 Energie : Homme ☐ Animal ☒ Electrique ☐
 Eolienne ☐ Solaire ☐
 Si Mécanique : Type de Pompe */*
 Fournisseur */*
 Modèle N° */*
 Débit Nominal */* m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, (mois) <i>0</i>	Description du Point Repère sur Le Puits (pt. Rep.) : <i>haut de la</i> <i>muraille</i>
Clture de Protection : Oui ☒ Non ☐ Si Oui, Rayon <i>1.5</i> m	Haut. du Pt. Rep./Sol <i>2.90</i> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension <i>1.40</i> m Non <i>1.40</i> m	Diamètre Puits : <i>1.200</i> mm Type de paroi : <i>1.400</i>
Evacuation des Eaux Usées Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m	Prof. Puits/Rep <i>12.80</i> m
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <i>plat ardo-sableux</i> Salubrité : <i>sec propre</i>	Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. <i>12.80</i> m N.D. <i>12.80</i> m
Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui ☐ Type de Fermeture	Heure et Date de Visite <i>14h00</i> <i>19-1-86</i>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : *Quaternaire (A)*
 Lithofacies : *sable ardo*
 Type : *Libre* ☐ *Capit* ☐ *Jaillissant* ☐
 Facies : *Fissure* ☐ *Poreux* ☐ *Karstique* ☐

RÉFÉRENCE : (Citer)

PUITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE SELIBABY

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 1B

Réseau Piézométrique Villageois - Série DB
Retenu par la Cellule EauS Souterraines
Suite à une enquête villageois@in-situ

Pays : ..MAURITANIE.....
Degré Carré : ..SELIBALY.....
1 : 50 000 :1B.....

SEQ.	No D'IDENTIFICATION	MTU		Z Rep. (m)	Prof. (m)	Code Géom.	Code Géol.	U.N.E	Nbre Pt d'eau ds vil.	Nom du village
		X	Y							
1	16-1B - DB327-VV	744,6	1674,1		20,15	X	QT/EC	HuE	>4	Wompou
2	16-1B - DB328-VV	760,4	1669,1		29,60	X	QT	HuE	1	Sangué Diéri

COMMENTAIRES:

a) adresse = le puits est à 1^{er} du village entre le village et l'école, et à moins de 100m au sud du dispensaire

b) $t^{\circ} = 32^{\circ}C$

$S^{\circ}/m = 0,6$

$\sigma = ?$

$PTH = 6,85$

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16 18 18 347 12

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Guy di Fingha	
Dpt./Préf./Cercle			Selibaby	
Arrond./S./Préf.			Kompon	
Communauté Rurale				
Commune			Kompon	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... Selibaby	X : 744,6 Y : 1674,1 Z : Rep.
1 : 50 000 ... Selibaby	m / s km

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 : • Code JUTON : Nom Complet : Si Hors-Zone, Croix	Cercles : Oualo , Diel Si Oualo, selon TAO/SODAGRI 1972 -----X-----

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI -f... NON.....
ENQUÊTEUR : A. Biane / D. Thianga DATE DE L'ENQUÊTE : 20/04/86
VERDICT PORTÉ PAR : A. Biane DATE : 20/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRH Correspondant : *Non recense*
 Population Approx. du Village : *100* Hab.
 Accessibilité : *facile (sauf pendant l'inondation)*
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : *1*
 Saison Humide : *1*
 Puits Pérennes : Oui ☒ Non ☐
 Si Non, Sec de (mois) *0* à (mois) *0*
 Le Puits est Utilisé : Oui ☒ Non ☐
 Si Non, Pourquoi : *Non*
 Si Oui : *1* mois/an ; Saison Humide : *1* h/jour
 Saison Sèche : *1* h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Irrigation ☐
 Animal ☒ Industriel ☐
 Nbre de Points d'eau dans le Village : Traditionnels *4* Naturels *0* Modernes *0*

Croquis du Village


P. A.

Roll 521 Line 242 n° 503 894

Télédyne 1980
ORVS 0625-0620

X : Traditionnel
 O : Naturel
 * : Moderne

Sangha (12km)



EXHAURE DU Puits

Type d'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique ☐
 Energie : Homme ☐ Animal ☐ Electrique ☐
 Eolienne ☐ Solaire ☐
 Si Mécanique : Type de Pompe *Manivelle*
 Fournisseur *Local*
 Modèle N° *1550*
 Débit Nominal *1.5* m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, <i>0</i> à <i>0</i> (mois)	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <i>haut de la</i> <i>manivelle</i>
Clôture de Protection : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Rayon <i>0</i> m	Haut. du Pt. Rep./Sol : <i>0.43</i> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☐ Dimension <i>1.5</i> m X <i>1.5</i> m Non ☒	Diamètre Puits : <i>18.50</i> mm Type de Paroi : <i>bi 1550</i>
Evacuation des Eaux Usées Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. <i>0</i> m	Prof. Puits/Rep. <i>20.15</i> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. <i>19.63</i> m
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <i>plat, sable, argileux</i> salubrité : <i>non</i> jec avec <i>écoulement d'eau</i>	Heure et Date de Visite <i>18-h00</i> <i>30/04/86</i>
Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui ☐ Type de Fermeture <i>Manivelle</i>	

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : *Quaternaire (Q1)*
 Lithofacies : *sable argileux*
 Type : *Libre* Capil *Jaillissant*
 Faciès : *Fissuré* Poreux *Karstique*

RÉFÉRENCE : (Citer)

COMMENTAIRES:

a/ adresse : le puits est à l'ouest du village entre les maisons.

H 2° - 32° C

S₉₀ = 1,5

σ = 140 x 10 pikes

ρ_{HT} = 7,70

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16/15/02328. VI

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Guislingha	
Dpt./Préf./Cercle			Selibaby	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune Village			Sangue Mesi	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... Selibaby ...	X : 760,4
1 : 50 000 ... Selibaby sb ...	Y : 1669,1
	Z : Rep.
	m/p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITÉ GÉOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Oualo , Diel
• Code JUTON :	Si Oualo, selon FAO/SOPAGRI 1972
Nom Complet	
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X NON
ENQUÊTEUR : D. Diel / H. Diel DATE DE L'ENQUÊTE : 01/05/86
VERDICT PORTÉ PAR : D. Diel DATE : 01/05/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRH Correspondant : N° 1. Le Case
 Population Approx. du Village : 1000 Hab.
 Accessibilité : facile (sauf pendant l'hivernage)
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : 1 Saison Sèche : 1
 Saison Humide : 1
 Puits Pérennes : Oui ☒ Non ☐
 Si Non, Sec de (mois) à (mois)
 Le Puits est Utilisé Oui ☒ Non ☐
 Si Non ; Pourquoi :
 Si Oui : 1 mois/an ; Saison Humide : 1 h/jour
 Saison Sèche : 1 h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ (N° 1. Le Case) Animal ☒
 Irrigation ☐ Industriel ☐
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels 1 Naturels 1 Modernes 1

Croquis du Village


P.A.

Roll 521 - Line 43 - N° 504061
 504068

Telephone 1980
 0685 0680



X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique ☐
 Energie : Homme ☐ Animal ☐ Electrique ☐
 Eolienne ☐ Solaire ☐
 Si Mécanique : Type de Pompe ☐
 Fournisseur ☐
 Modèle N° ☐
 Débit Nominal ☐ m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, (mois) ☐	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>haut de la</u> <u>marigalle</u> Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>0,55</u> m Diamètre Puits : <u>1940</u> mm Type de paroi : <u>1500</u> <u>Cuvette en béton</u> Prof. Puits/Rep. : <u>29,62</u> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. <u>29,30</u> m N.D. <u>29,30</u> m
Clôture de Protection : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Rayon : <u>1</u> m	Heure et Date de Visite : <u>10h00</u> <u>01-1-86</u>
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☐ Dimension : <u>1</u> m X <u>1</u> m Non ☒	
Evacuation des Eaux Usées Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : <u>1</u> m	
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <u>plat, sable, argile</u> Salubrité : <u>pas, arborescences d'acacia</u> Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui ☐ Type de Fermeture ☐	

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Guatere (S)
 Lithofaciés : sable argile
 Type : Libre ☐ Capit ☐ Jaillissant ☐
 Faciès : Fissure ☐ Poreux ☐ Karstique ☐

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

PUITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE SELIBABY

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 1C

Réseau Piézométrique Villageois - Série DB

Retenu par la Cellule Eaux Souterraines

Suite à une enquête villageoise in-situ

Pays : ..MAURITANIE.....

Degré Carré :SELIBALY.....

1 : 50 000 :1G.....

SEQ.	No D'IDENTIFICATION	MTU		Z Rep. (m)	Prof. (m)	Code Géom.	Code Géol.	U.N.E	Nbre Pt d'eau ds vil.	Nom du village
		X	Y							
1	16-1C - DB211-VV	727,0	1706,3		17,80	X	EC	HuE	2	Boguel Fadoua
2	16-1C - DB212-VV	734,0	1696,6		12,67	T	EC	MD ₃	>7	Toulet
3	16-1C - DB315-VV	727,3	1709,6		16,41	X	EC	HuE	6	Fimbo
4	16-1C - DB316-VV	727,0	1707,7		15,05	X	EC	HuE	1	Gourel Diéri
5	16-1C - DB317-VV	731,1	1700,6		17,20	X	EC	HuE	2	Nouma
6	16-1C - DB318-VV	737,4	1688,1		15,70	X	EC	HuE	2	Boki Hamet
7	16-1C - DB321-LP	725,0	1697,4		9,33	N	EC	MD ₂	>6	Sintang Padalal
8	16-1C - DB323-VV	734,5	1711,3		23,25	X	EC	HuE	1	Alana
9	16-1C - DB324-VV	732,4	1709,8		26,30	X	EC	HuE	1	Kahé
10	16-1C - DB325-VV	729,2	1710,4		16,45	X	EC	HuE	1	Ouro Abou Mamadou
11	16-1C - DB326-LP	728,5	1696,0		11,75	M	QT	MD ₃	>15	Nétou Wali

COMMENTAIRES:

a) adresse : le puits limite le village à l'ouest
à moins de 20 m des dernières concessions

$$t^0 = 30^{\circ}\text{C}$$

$$S_w = 0$$

$$V = 13 \times 10 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$f_{\text{TH}} = 6,45$$

c) le puits comporte 4 abreuvoirs.

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0956 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16 10 18 20 11

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Ndama	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Baqual Fadera	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 <u>Selkaby</u>	X : <u>727,0</u>
1 : 50 000 <u>Selkaby</u>	Y : <u>176,3</u>
	Z : <u>Rep.</u>
	m / <u>100</u>

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E. / CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Ouale , <u>Dieri</u> <u>la</u>
• Code JUTON :	Si Ouale, selon FAO / SODARI 1972
Nom Complet	 <u>Y</u>
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X ... NON

ENQUÊTEUR L. Diene / D. Ndiaye . DATE DE L'ENQUÊTE : 29/04/86 .

VERDICT PORTÉ PAR : L. Diene . DATE : 27/04/86 .

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRH Correspondant : EN 4X / DL - FO

Population Approx. du Village : Hab.

Accessibilité : facile

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
Saison Humide :

Puits Pérennes : Oui X
Non Si Non, Sec de (mois) à (mois)

Le Puits est Utilisé Oui X
Non

Si Non Pourquoi :


Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
Saison Sèche : h/jour

Usage de l'eau Domestique X Animal X
Irrigation Industriel

Nbre de Points d'eau dans le Village :
Traditionnels 2 Naturels Modernes

Croquis du Village

X : Traditionnel
O : Naturel
+ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel X Mécanique

Energie : Homme Animal Electrique

Eolienne Solaire

Si Mécanique : Type de Pompe
Fournisseur
Modèle N°
Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non <u>X</u> Si Oui, (mois)	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>haut de la</u> <u>paroi</u>
Clôture de Protection : Oui Non <u>X</u> Si Oui, Rayon m	Haut. du Pt. Rep. / Sol : <u>0.80</u> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui <u>X</u> Dimension m X m Non <u>1.2 x 2.00</u>	Diamètre Puits : <u>0.25</u> m <u>1.00</u>
Evacuation des Eaux Usées Oui <u>X</u> Non Si Oui, Distance d'Evac. : <u>5</u> m	Type de Paroi : <u>Cannelure en béton armé</u>
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : Salubrité : <u>plat, sable, argile</u> <u>pas, excrément humain</u>	Prof. Puits / Rep. : <u>17.80</u> m
Puits Scellés en Surface : Non <u>X</u> Oui Type de Fermeture	Prof. Niv. d'Eau / Rep. N.S. m N.D. <u>17.80</u> m
	Heure et Date de Visite : <u>10 h 00</u> <u>29-1-04-1966</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire (Q1)

Lithofaciès : sable - argile

Type : Libre Captif Jaillissant

Faciès : Fissure Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

a) adresse: le puits est au sud-est du village à guégué 200 m du marigot de Raël.

b) $t^{\circ} = 32^{\circ}C$

$S^{\circ}/m = 0$

$\sigma = 25 \times 10 \text{ } \mu\text{mhos}$

$pH = 6,25$

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 425-0950 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16 / 10 / 10 / 10 / 10

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Nagha	
Arrond./S./Préf.				
Commune Rurale				
Commune			Toulal	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000... <u>Selibat</u>	X: 784,0
1 : 50 000... <u>Selibat - 1C</u>	Y: 1696,6
	Z: Rep.
	m / 100 km

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E. / CUVETTES	UNITÉ GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972:	Cercles: <u>Ouale</u> Diari
Code JUTON:	Si Ouale, selon FAO / SODAGRI 1972
Nom Complet:	<u>Puiss. - ruisseau - puits - argile</u>
Si Hors-Zone, Croix	<u>argile (T)</u>

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES: OUI X NON
 ENQUÊTEUR D. Diagne DATE DE L'ENQUÊTE 29/04/86
 VERDICT PORTÉ PAR: D. Diagne DATE: 29/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : 5-A-4x

Population Approx. du Village : Hab.

Accessibilité : facile

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
Saison Humide :

Puits Pérennes : Oui ☒ Non ☐ Si Non, Sec de (mois) 0 (mois) 0

Le Puits est Utilisé Oui ☒ Non ☐

Si Non, Pourquoi

Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
Saison Sèche : h/jour

Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒ Irrigation Industriel

Nbre de Points d'eau dans le Village : Traditionnels 7 Naturels Modernes


Croquis du Village

X : Traditionnel
O : Naturel
♦ : Moderne

P. A. Maghama
(7,5 km)

Roll 509 Line 39 N° 503482

Télédyne 1980
0625-0620



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique ☐

Energie : Homme ☐ Animal ☐ Electrique ☐
Eolienne ☐ Solaire ☐

Si Mécanique : Type de Pompe
Fournisseur
Modèle N°
Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, <u> </u> (mois)	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>hauteur de</u> <u>la margelle</u>
Clture de Protection : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Rayon <u> </u> m	Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>2,30</u> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension <u>1,50</u> m X <u>1,50</u> m Non ☐	Diamètre Puits : <u>126</u> mm Type de paroi : <u>en béton</u>
Evacuation des Eaux Usées Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : <u> </u> m	Prof. Puits/Rep. <u>12,67</u> m
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <u>plat, argile - sablon</u> Solubilité : <u>ps, farsal</u>	Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. <u>12,68</u> m N.D. <u>12,68</u> m
Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui ☐ Type de Fermeture <u> </u>	Heure et Date de Visite <u>14-h 20</u> <u>29-1-04-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire (a)

Lithofaciès : Sable argile

Type : Libre Capril Jaillissant

Faciès : Fissure Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

1. a) adresse - le puits se situe au nord-est, à l'entrée du village en provenance de Naghama - à 100m au nord-est de la roquerie, et, à moins de 10m de la piste

b) $t^{\circ} = 30,50^{\circ}C$

$S\% = 0$

$\sigma = 18 \times 10 \text{ mmhos}$

$ph = 7,45$

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0950 / USAID

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16 AC 28315-14

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région		Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle		Naghama	
Arrond./S./Préf.			
Commune Rurale			
Commune		Elmbo	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000... <u>Selibat</u>	X: <u>429,3</u>
1 : 50 000... <u>Selibat AC</u>	Y: <u>1703,6</u>
	Z: <u>1</u>
	Rep.
	m / ϕ IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITÉ GÉOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercle : Oualo , <u>Dier</u> à la limite
• Code JUTON :	Si Oualo, selon YAO/SODAGRI 1972
Nom Complet.....	
Si Mors-Zone, Croix ☒	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI ☒ NON ☐
 ENQUÊTEUR : S. Diouf / D. Diagne DATE DE L'ENQUÊTE : 29/04/86
 VERDICT PORTÉ PAR : S. Diouf DATE : 29/04/86


LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : *Non* *Naturelle*
 Population Approx. du Village : *100* Hab.
 Accessibilité : *facile*
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : *1*
 Saison Humide : *1*
 Puits Pérennes : Oui ☒ Non ☐
 Si Non, Sec de (mois) *0* (mois)
 Le Puits est Utilisé : Oui ☒ Non ☐
 Si Non, Pourquoi :
 Si Oui : mois/an : Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
 Irrigation : ☐ Industriel : ☐
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels : *6* Naturels : Modernes :

Crequis du Village

X : Traditionnel
 O : Naturel
 + : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique ☐
 Energie : Homme ☐ Animal ☐ Electrique ☐
 Eolienne ☐ Solaire ☐
 Si Mécanique : Type de Pompe :
 Fournisseur :
 Modèle N° :
 Débit Nominal : m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, (mois) Clôture de Protection : Oui ☒ Non ☐ Si Oui, Rayon : m Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension : m X m Non ☐ <i>15 x 2 x 1,30</i> Evacuation des Eaux Usées Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <i>plat, fosse, arête</i> Salubrité : <i>peu propre</i> Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui ☐ Type de Fermeture :	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <i>haut de la marée</i> Haut. du Pt. Rep./Sol : <i>12,89</i> m Diamètre Puits : <i>1900</i> mm Type de Paroi : <i>1530</i> <i>enlèvement en béton</i> Prof. Puits/Rep. : <i>16,41</i> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. <i>15,56</i> m N.D. <i>15,56</i> m Heure et Date de Visite : <i>8 h 40</i> <i>29.1.04.1.86</i>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : *Quaternaire (Q)*
 Lithofaciès : *sable, argile*
 Type : *Libre* *Capit* *Jaillissant*
 Faciès : *Fissure* *Poreux* *Karstique*

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

a) adresse : le puits est à l'est du village à moins de 100m - à presque 5m de la piste.

b) $L = 30^{\circ}C$

$S_{100} = 0$

$\sigma = 14 \times 10 \text{ mmhos}$

$\rho H = 7,35$

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0956 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 16/10/23/16/VK

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Ngazun	
Arrond./S./Préf.				
Commune Rurale				
Commune			Bouret	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... <i>Sélibaby</i> ...	X : 7270
1 : 50 000 ... <i>Sélibaby sc</i> ...	Y : 1704,7
	Z : Rep.
	m / b IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITÉ GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Catégorie : Ovale , <i>Dierl</i>
• Code JUTON :	Si Ovale, selon FAO/SODAGRI 1972
Nom Complet	
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI ☒ NON ☐
 ENQUÊTEUR : *L. Dioune / R. Dioune* DATE DE L'ENQUÊTE : *29/04/86*
 VERDICT PORTÉ PAR : *L. Dioune* DATE : *29/04/86*

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : Non recense

Population Approx. du Village : 150 Hab.

Accessibilité : Facile

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : 1
Saison Humide : 1

Puits Pérennes : Oui ☒ Non ☐
Si Non, Sec de (mois) 1 à (mois) 1

Le Puits est Utilisé : Oui ☒ Non ☐
Si Non ; Pourquoi : Non
Si Oui : 1 mois/an ; Saison Humide : 1 h/jour
Saison Sèche : 1 h/jour

Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
Irrigation ☐ Industriel ☐

Nbre de Points d'eau dans le Village :
Traditionnels 1 Naturels 1 Modernes 1

Croquis du Village

X : Traditionnel
O : Naturel
+ : Moderne

P.A.

Reil 517 - Line 38 - N° 503 44 2

Téléphone 1980

ONVs 0645-0620

Maghama
(7,5 Km)

Fimbo

16316

Gonnel

Sibu

Boguel

40 Km
Hamel

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique ☐
Energie : Homme ☐ Animal ☐ Electrique ☐
Eolienne ☐ Solaire ☐
Si Mécanique : Type de Pompe 1
Fournisseur 1
Modèle N° 1
Débit Nominal 1 m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, <u>1</u> (mois)	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>haut de la</u> <u>marquette</u>
Clture de Protection : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Rayon <u>1</u> m	Haut. du Pt. Rep. / Sol : <u>0,75</u> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension <u>1</u> m X <u>1</u> m Non ☐ <u>15 + 2 x 0,90</u>	Diamètre Puits : <u>05</u> <u>190</u> mm
Evacuation des Eaux Usées Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Distance d'Evas. : <u>1</u> m	Type de Paroi : <u>1</u> <u>1500</u> <u>1</u> <u>1500</u>
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <u>1</u> <u>1500</u> Solubilité : <u>1</u> <u>1500</u> Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui ☐ Type de Fermeture <u>1</u>	Prof. Puits / Rep. : <u>15,05</u> m Prof. Niv. d'Eau / Rep. N.S. <u>1</u> m N.D. <u>15,00</u> m
	Heure et Date de Visite : <u>9h20</u> <u>29-1-04-1-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire (Q1)
Lithologies : 1 1500
Type : 1 1500 Caprit 1 1500
Faciès : 1 1500 Poreux 1 1500 Karstique 1 1500

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

a) adresse = Le puits est au sud-est du village à moins de cinquante mètres.

b) $T^{\circ} = 32^{\circ}C$
 $Sp_{100} = 0$
 $\sigma = 27 \times 10 \text{ } \mu\text{mhos}$
 $pH = 6,45$

c) Le puits comporte une structure rectangulaire.

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE
 PROJET 625-0950 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16/10/15/317/24

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Daghamma	
Arrond./S./Préf.				
Commune Rurale				
Commune			Naouma	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (ITU)
1 : 200 000 ... <u>Sélibaby</u> ...	X : <u>731,1</u>
1 : 50 000 ... <u>Sélibaby</u> ...	Y : <u>1700,6</u>
	Z : <u>Rep.</u>

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Oualé, <u>Dien</u> à la limite
• Code JUTON :	Si Oualé, selon FAO/SODARI 1972
Nom Complet	
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI ☒ NON ☐
 ENQUÊTEUR : J. Diagne / M. K. Diagne DATE DE L'ENQUÊTE : 29/04/86
 VERDICT PORTÉ PAR : J. Diagne DATE : 29/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : *Non renseigné*

Population Approx. du Village : *1000* Hab.

Accessibilité : *Facile*

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : *10* Saison Humide : *10*

Puits Pérennes : Oui *X* Non *Non, Sec de (mois) 0 (mois)*

Le Puits est Utilisé : Oui *X* Non *Non*

Si Non Pourquoi : *Non*


Si Oui : *10* mois/an Saison Humide : *10* h/jour Saison Sèche : *10* h/jour

Usage de l'eau : Domestique *X* Irrigation *Non* Animal *X* Industriel *Non*

Nbre de Points d'eau dans le Village : Traditionnels *1* Naturels *Non* Modernes *Non*

Croquis du Village

X : Traditionnel
O : Naturel
+ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel *X* Mécanique *Non*

Energie : Homme *Non* Animal *Non* Electrique *Non*

Eolienne *Non* Solaire *Non*

Si Mécanique : Type de Pompe *Non*

Fournisseur *Non*

Modèle N° *Non*

Débit Nominal *Non* m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui <i>Non X</i>	Description du Point <i>Propre sur</i>
Si Oui, (mois) <i>Non</i>	Le Puits (pt. Rep.) <i>haut de la</i>
Claçure de Protection : Oui <i>Non X</i>	<i>maçonné</i>
Si Oui, Rayon <i>Non</i>	Haut. du Pt. Rep./Sol : <i>2,52 m</i>
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui <i>X</i> Dimension <i>2 x 1,70</i>	Diamètre Puits : <i>1780 mm</i>
Non <i>Non</i>	Type de paroi : <i>maçonnerie</i>
Evacuation des Eaux Usées : Oui <i>Non X</i>	Prof. Puits/Rep. <i>17,20 m</i>
Si Oui, Distance d'Evac. <i>Non</i>	Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. <i>15,55 m</i>
Description de l'Environnement : Dans un Rayon de 25 m	Heure et Date de Visite <i>Jan 85</i>
Topographique : <i>plat, terre argileuse</i>	<i>29-1-85</i>
Salubrité : <i>Non</i>	
Puits Scellés en Surface : Oui <i>Non X</i>	
Non <i>Non</i>	
Type de Fermeture <i>Non</i>	

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : *Quaternaire (Q)*

Lithofaciès : *sable, argile*

Type : *Libre* Capril *Non* Jaillissant *Non*

Faciès : *Fissuré* Poreux *Non* Karstique *Non*

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

a) adresse : le puits est au sud-est du village à une cinquantaine de mètres et à quelque 400 m du marigot de balnik.

b) $t^{\circ} = 32^{\circ}C$

$S^{\circ}_{100} = 0$

$V = 15 \times 10 \text{ mmhos}$

$pH = 6,05$

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 16 10 18318 V.V.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Nagla	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Baki Hamet	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... <u>Schlabach</u> ...	X : <u>736,1</u>
1 : 50 000 ... <u>Schlabach</u> ...	Y : <u>1888,1</u>
	Z : <u>Rep.</u>
	m / p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITÉ GÉOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercle : Ouele , <u>Dieri</u> <u>la</u>
Code JUTON :	Si Ouele, selon FAO/SODAGRI 1972
Nom Complet	 <u>X</u>
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X ... NON

ENQUÊTEUR : D. Boue / H. N. Diaye DATE DE L'ENQUÊTE : 29/04/86

VERDICT PORTÉ PAR : D. Diaye DATE : 29/04/86

	LE Puits et son environnement
--	-------------------------------

	USAGE DU PUIT
--	---

[Handwritten notes on the left margin:]

- Handwritten:* "Toaled"
- Handwritten:* "Sensuousness"
- Handwritten:* "Gke Hamet."
- Handwritten:* "x 20 718"

EXHAURE DU PUIT

Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN

SECTION

Oui ----, Type de Fermeture	
-----------------------------	--

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

22 FEB 1968 (P)

RÉFÉRENCE : (Citer)

COMMENTAIRES:

a) adresse : le puits est au nord-ouest du village dans la PRI

b) $t^{\circ} = 32^{\circ}C$

$SG_{00} = 0,5$

$\sigma = 100 \times 10 \text{ mm/h}$

$\gamma_{ph} = 8,75$

c) Le nombre de points d'eau mentionnés totalise ceux de Siatiang Padalali et de Badinku qui sont 2 quartiers qui forment actuellement un seul village.

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU PLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0950 / USALO

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16.10.18321. LP

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	FAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorogol	
Dpt./Préf./Cercle			Nagharo	
Arrond./S./Préf.				
Commune Rurale				
Commune Village			Siatiang Padalali	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (M U)
1 : 200 000 ... S. L. J. S. J.	X : 7250
1 : 50 000 ... S. L. J. S. J.	Y : 1654,4
	Z : 1
	Rep. n / 1000

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITÉ GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Oualo, Diéri
• Code JUTON :	Si Oualo, selon TAO/SODAGH 1972
Nom Complet	Delta de rupture de l'axe (N)
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X NON
 ENQUÊTEUR : D. B. J. N. B. J. DATE DE L'ENQUÊTE : 29/04/86
 VERDICT PORTÉ PAR : D. B. J. N. B. J. DATE : 29/04/86

COMMENTAIRES:

a) adresse : le puits est à l'est du village.
à côté de chg Saldou Téri

b) $t^{\circ} = 32^{\circ}C$

$S^{\circ}/w = 0$

$V = 11 \times 10$ mètres

$PH = 6,15$

c) seule la margelle du puits est cimentée

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0950/ USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16-1C 12383 V2

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Raglama	
Arrond./S./Préf.				
Commune Rurale				
Commune				

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000... Sebby...	X : 734,5
1 : 50 000... Sebby 12...	Y : 1711,3
	Z : Rep.

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Oualo , (Dier) à la limite
Code JUTON :	Si Oualo, selon FAO/SOABRI 1972
Nom Complet :	
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X... NON ...
ENQUÊTEUR : A. Bière / H. Bière DATE DE L'ENQUÊTE : 30/04/86
VERDIKT PORTÉ PAR : A. Bière DATE : 30/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT	
USAGE DU Puits	
N° Dossier IRM	Correspondant : <u>Non déposé</u>
Population Approx. du Village :	----- Hab.
Accessibilité :	<u>facile</u>
Nbre Foyer Utilisant le Puits :	Saison Sèche : ----- Saison Humide : -----
Puits Pérennes :	Oui ☒ ----- Non ----- Si Non, Sec de (mois) ----- (mois) -----
Le Puits est Utilisé	Oui ☒ ----- Non -----
Si Non ; Pourquoi :	-----
Si Oui :	----- mois/an ; Saison Humide : ----- h/jour Saison Sèche : ----- h/jour
Usage de l'eau :	Domestique ☒ ----- Animal ☒ ----- Irrigation ----- Industriel -----
Nbre de Points d'eau dans le Village :	Traditionnels <u>4</u> ----- Naturels ----- Modernes -----
Croquis du Village X : Traditionnel O : Naturel ♦ : Moderne	

EXHAURE DU Puits	
Type D'EXHAURE :	Traditionnel ☒ ----- Mécanique -----
Energie :	Homme ----- Animal ----- Électrique ----- Éolienne ----- Solaire -----
Si Mécanique :	Type de Pompe ----- Fournisseur ----- Modèle N° ----- Débit Nominal ----- m ³ /h
DESCRIPTION DU Puits	
PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui ----- Non ☒ ----- Si Oui, ----- (mois) ----- Clôture de Protection : Oui ----- Non ☒ ----- Si Oui, Rayon ----- m Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui -----, Dimension ----- m X ----- m Non ----- Evacuation des Eaux Usées Oui ----- Non ☒ ----- Si Oui, Distance d'Évac. ----- m Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : ----- Salubrité : ----- Puits Scellés en Surface : Non ☒ ----- Oui -----, Type de Fermeture -----	Description du Point / Repère Le Puits (Pt. Rep.) : <u>bord de la</u> <u>marée</u> Haut. du Pt. Rep. / Sol : <u>0.50</u> m Diamètre Puits : <u>17.50</u> mm Type de Paroi : <u>paroi nue</u> Prof. Puits / Rep. <u>22.25</u> m Prof. Niv. d'Eau / Rep. N.S. ----- m N.D. <u>23.25</u> m Heure et Date de Visite <u>10h30</u> <u>20-1-86</u>
DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE	
Nom : <u>Quaternaire (Q1)</u> Lithofaciès : <u>sable - argile</u> Type : ----- Libre ----- Captif ----- Jaillissant ----- Faciès : ----- Fissure ----- Poreux ----- Karstique -----	
RÉFÉRENCE : (Citer)	

COMMENTAIRES:

a) adresse : le puits est à l'Est du village à une cinquantaine de mètres

b)
 $t = 33^{\circ}\text{C}$
 $S\% = 0$
 $\text{D} = 18 \times 10 \text{ mètres}$
 $\text{pH} = 6,45$

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° AG 10 AB 324 XL

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Casamance	
Dpt./Préf./Cercle			Kaolack	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Kaolack	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000... <u>Schibaby</u>	X : <u>732,4</u>
1 : 50 000... <u>Schibaby</u> ... <u>10</u> ...	Y : <u>1703,8</u>
	Z : <u>Rep.</u>
	m/° NBN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : <u>Oualo</u> , <u>(Dieri)</u>
• Code JUTON :	Si Oualo, selon FAO/SODABRI 1972
Nom Complet.....	 <u>X</u>
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X... NON.....
 ENQUÊTEUR A. B. B. / N. B. B. DATE DE L'ENQUÊTE : 24/01/86
 VERDICT PORTÉ PAR : A. B. B. DATE : 24/01/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits


N° Dossier IRM correspondant : N° 12345
 Population Approx. du Village : Hab.
 Accessibilité : Facile
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
 Saison Humide :
 Puits Pérennes : Oui ☒
 Non Si Non, Sec de (mois) à (mois)
 Le Puits est Utilisé Oui ☒
 Non
 Si Non ; Pourquoi
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
 Irrigation Industriel
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnelles ☒ Naturels Modernes

Crequis du Village

R.A.

Roll 57 - Line 32 - N° 503 441

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne



EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique
 Energie : Homme Animal Electrique
 Eolienne Solaire
 Si Mécanique : Type de Pompe
 Fournisseur
 Modèle N°
 Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN

Zone Inondable : Oui Non ☒
 Si Oui, (mois)
 Clôture de Protection : Oui Non ☒
 Si Oui, Rayon m
 Dalle de Béton Anti-Bourbier :
 Oui ☒ Dimension m X m
 Non 2 x 1,70
 Evacuation des Eaux Usées
 Oui Non ☒
 Si Oui, Distance d'Evac. m
 Description de l'Environnement
 Dans un Rayon de 25 m
 Topographique :
 - Plat, argile, sablon
 - Salubre
 - Sec avec expositions d'argile
 Puits Scellés en Surface : Non ☒
 Oui Type de Fermeture

SECTION

Description du Point Repère sur
 Le Puits (Pt. Rep.) : haut de la masselle
 Haut. du Pt. Rep./Sol : 0,76 m
 Diamètre Puits : 1940 mm
 Type de paroi : 1530
 - Coulage en béton
 Prof. Puits/Rep. m
 Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. m
 N.D. 15,35 m
 Heure et Date de Visite : 14h50
30-10-1986

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire (Q)
 Lithofaciés : Sable argile
 Type : Libre Capill. Jaillissant
 Faciès : Fissure Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

COMMENTAIRES:

a) adresse = le puits est au nord-ouest du village à une cinquantaine de mètres -

b) $L^o = 3200$

$S^o = 0$

$V = 10 \times 10 \text{ mmhas}$

$pH = 5,95$

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0950 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO AK AC AB 325 IV

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorrol	
Dpt./Préf./Cercle			Nagama	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune				
village			Quartier Nlou	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... <u>Schlab</u> ...	X : 729,2
1 : 50 000 ... <u>Schlab</u> ...	Y : 1710,4
	Z : Rep.
	n / p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercle : Ovale , <u>Dier</u>
• Code JUTON :	Si Ovale, selon FAO/SODAGH 1972
Nom Complet	 <u>X</u>
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X ... NON

ENQUÊTEUR : J. Kiar / N. K. K. K. DATE DE L'ENQUÊTE : 30/04/80

VERDICT PORTÉ PAR : B. Kiar DATE : 30/04/80

	LE Puits et son environnement
--	-------------------------------

	USAGE DU PUIT
--	--

Population Approx. du Village : Hab.

Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : _ _ _ _ _

Soison Humide : _ _ _ _ _

Puits Pérennes : . Oui - X - - - -

Non ----- Si Non, Sec de (mois) - à (mois) -

Le Puits est Utilisé OUI ☒ Non ☐

Si Non : Pourquoi _ _ _ _ _

Si Oui : - - - - - mois/an ; Saison Humide : - - - - - h/jour
Saison Sèche : - - - - - h/jour

Usage de l'eau : Domestique ☒ Irrigation ☐ Animal ☒ Industriel ☐

Nbre de Points d'eau dans le Village :
Traditionnels. 1 --- Naturels --- Modernes ---

Croquis du Village

P. A.

Roll 517- Line 38- n° 503442
- - - - - 503441

X : Traditionnel
O : Naturel
◆ : Moderne

Amaghama
(7,5 km)

Tel'dyn 1980
cars 0615 0620

00325

2.4 km Alana

Fimbo 01 - 2 Km - 0 - 0
aus
Abou Ramden Kahé

EXHAURE DU PUIT

Type D'EXHAURE : Traditionnel X Mécanique

Energie : Homme ----- Animal ----- Electrique -----
Eolienne ----- Solaire -----

Si Mécanique : Type de Pompe : --- / ---

Fournisseur - - - - -

Modèle NG - - - - - 1 - - - - -

Débit Nominal ----- m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN

SECTION

Zone Inondable : Oui Non X
Si Oui (mois)
Description du Point/Repère sur
Le Puits (Pl. Rep) : haut de la

Clôture de Protection: Oui.....Non ~~X~~ *marielle*
Si Oui, Rayon.....m Haut. du Pl. Rep./Sol: *986* m

Dalle de Béton Anti-Bourbier :
Oui ---, Dimension --- m X --- m
Non N ---

Diamètre Puits : DE 190 mm
Type de Pairei : Pi 1580
--- Inversée en béton ---

Evacuation des Eaux Usées Prof. Puits/Rep. -- 16, 45 -- m

Oui----- Non ☒ -----
 Si Oui, Distance d'Evac.: -----m

Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. -----m
 N.D. 15.95m

Description de l'Environnement
Dans un Rayon de 25 m

Topographique: *plat, terre argileuse*
Salubre: *oui avec excréments*

Puits Scellés en Surface: Non ~~X~~ ---
Oui ---- Type de Fermeture

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom :... Guatier (G) ...

Lithofaciés: psale-argile

Type : - - - - - Libre - - - - - Captif - - - - - Jailissant - - - - -

Faciès : _ _ _ _ Fissure _ _ _ _ Poreux _ _ _ _ Karstique _ _ _ _

RÉFÉRENCE : (Citer)

COMMENTAIRES:

a) adresse = le puits est à l'Est du village, chez Yaya Malane Diop, à une centaine de mètres à l'Est de la Mosquée.

b) $E^{\circ} = 33^{\circ}0$

$S^{\circ} = 0$

$\sigma = 24 \times 10 \text{ pinches}$

$1H = 6,25$

c) Dans ce "beau" village, presque chaque maison dispose d'un puits.

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (OMVS)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0956/ USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16-1C-2B-326 LP.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Ndaghama	
Arrond./S./Préf.				
Communes Rurales				
Commune Village			Nati	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000... Sélibaby	X : 788,5
1 : 50 000... Sélibaby 1C	Y : 1696,0
	Z : Rep.
	m / IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITÉ GÉOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Oualo, Diari
• Code JUTON :	Si Oualo, selon TAO/SODAGRI 1972
Nom Complet.....	Hauts laves. (M.)
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI ☒ NON ☐
 ENQUÊTEUR : A. Boufroukh... DATE DE L'ENQUÊTE : 30/04/86
 VERDICT PORTÉ PAR : A. Boufroukh... DATE : 30/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRH Correspondant : *Non - Recusé*

Population Approx. du Village : *1500* Hab.

Accessibilité : *Facile - sauf pendant l'hivernage*

Nbre Foyer Utilisant le Puits : *15* Saison Sèche : *10* mois Saison Humide : *10* mois

Puits Pérennes : Oui ☒ Non ☐ Si Non, Sec de (mois) à (mois)

Le Puits est Utilisé : Oui ☒ Non ☐

Si Non ; Pourquoi : *Non*

Si Oui : *10* mois/an ; Saison Humide : *10* h/jour Saison Sèche : *10* h/jour

Usage de l'eau : Domestique ☒ Irrigation ☐ Animal ☐ Industriel ☐

Nbre de Points d'eau dans le Village : Traditionnels *15* Modernes *0*

Crequis du Village

X : Traditionnel
O : Naturel
+ : Moderne

P.A.

Roll 519 - Line 39 - X: 503481

503482

Télédyne 1980

0615 0615 0620

Maghama (7,5 km)

Fimbo

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

10 km

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique ☐

Energie : Homme ☐ Animal ☐ Electrique ☐

Eolienne ☐ Solaire ☐

Si Mécanique : Type de Pompe *Manivelle*

Fournisseur *Manivelle*

Modèle N° *Manivelle*

Débit Nominal *10* m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN

Zone Inondable : Oui ☐ Non ☒

Si Oui, (mois) *0*

Clôture de Protection : Oui ☒ Non ☐

Si Oui, Rayon *10* m

Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☐ Non ☒

Dimension *10* m X *10* m

Evacuation des Eaux Usées : Oui ☐ Non ☒

Si Oui, Distance d'Evac. *10* m

Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m

Topographique : *Plat aride - sol dur*

Salubrité : *Propre*

Puits Scellés en Surface : Non ☒

Oui, Type de Fermeture *Propre*

SECTION

Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : *haut de la margelle*

Haut. du Pt. Rep./Sol : *0,74* m

Diamètre Puits : *1860* mm

Type de Paroi : *en béton*

Prof. Puits/Rep. : *14,75* m

Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. *11,62* m

N.D. *11,62* m

Heure et Date de Visite : *13 h 10*

30-1-04-86

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : *Quaternaire (a)*

Lithofaciès : *gale argile*

Type : *Libre* Capril *Jaillissant*

Faciès : *Fissure* Poreux *Karstique*

RÉFÉRENCE : (Citer)

Briat / fiche n° 09-7X-0350 à 09-7X-0353

PUITS VILLAGEOIS - SERIE DB

DEGRE-CARRE DE SELIBABY

DECOUPAGE 1 : 50 000

. 3A

Réseau Piézométrique Villageois - Série DB

Retenu par la Cellule Eau Souterraines

Suite à une enquête villageoise in-situ

Pays : ..MAURITANIE.....

Degré Carré : ...SELIBALY.....

1 : 50 000 :3A.....

SEQ.	No D'IDENTIFICATION	MTU		Z Rep. (m)	Prof. (m)	Code Géom.	Code Géol.	U.N.E	Nbre Pt d'eau de vil.	Nom du village
		X	Y							
1	16-3A - DB215-VV	723,0	1718,2		19,05	X	EC	HuE	2	Vindétilé
2	16-3A - DB218-VV	717,4	1716,3		11,65	X	EC	HuE	2	Gourel Taga
3	16-3A - DB313-VV	719,6	1717,0		15,85	X	EC	HuE	1	Dara
4	16-3A - DB314-VV	730,6	1715,7		15,92	X	EC	HuE	8	Maghama
5	16-3A - DB322-VV	721,5	1715,5		12,90	A	QT	MD ₁	1	Paliba

COMMENTAIRES:

a) 12.20.350 est à une centaine de mètres au nord-ouest du village -

b) $T^{\circ} = 33^{\circ}C$

$S^{\circ}/m = 0$

$\nabla = 19 \times 10 \text{ pmhos}$

$\Delta pH = 4,70$

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0950 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 163A AB 215. VV.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Magham	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Vindilila	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000... Sélibaby...	X: 7230
1 : 50 000... Sélibaby 3a...	Y: 1718,2
	Z: Rep.
	m/b IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972:	Cercier: Ovale, Diéri
Code JUTON:	Si Ovale, selon FAO/SODAGRI 1972
Nom Complet:	...
Si Hors-Zone, Croix	...

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES: OUI X...	NON
ENQUÊTEUR: D. Diou / N. K. Diaye	DATE DE L'ENQUÊTE: 28/04/86
VERDICT PORTÉ PAR: D. Diou	DATE: 28/04/86

LE Puits et son environnement

USAGE DU Puits

N° Dossier IAH Correspondant : EN-4X

Population Approx. du Village : Hab.

Accessibilité : Facile

Nbre Foyer utilisant le Puits : Saison Sèche :
Saison Humide :

Puits Pérennes : Oui ☒
Non Si Non, Sec de (mois) 0 (mois)

Le Puits est utilisé Oui ☒
Non

Si Non ; Pourquoi :

Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
Saison Sèche : h/jour

Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
Irrigation Industriel

Nbre de Points d'eau dans le Village :
Traditionnels 2 Naturels Modernes


Croquis du Village

P.A.

Roll 57 - Line 26 N° 508217

X : Traditionnel
O : Naturel
♦ : Moderne

Télédyne 1980
chrs 0621-0620



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique

Energie : Homme Animal Electrique

Eolienne Solaire

Si Mécanique : Type de Pompe
Fournisseur
Modèle N°
Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non ☒ Si Oui, (mois)	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>haut de la margelle</u>
Clôture de Protection : Oui Non ☒ Si Oui, Rayon m	Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>0,55</u> m
Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension m X m Non <u>1E + 2 X 2,30</u>	Diamètre Puits : <u>1E 1730</u> mm
Evacuation des Eaux Usées Oui Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m	Type de Puits : <u>1420</u> <u>Cuvette en béton</u>
Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <u>plat-pas trop aride</u> Salubrité : <u>humide, sale, excrement d'animal</u>	Prof. Puits/Rep. : <u>19,05</u> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. : m N.D. : <u>18,70</u> m
Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui Type de Fermeture	Heure et Date de Visite : <u>12h00</u> <u>28/-04/-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire (Q1)

Lithologie : sable argile

Type : Libre Caprit Jaillissant

Faciès : Fissure Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

a) adresse - le puits est au sud-ouest du village à moins de 50m de la maison communautaire et à moins de 100m de l'école -

b) 1° 32' 00"

57m = 0

π = 10 x 10 mètres

φ = 6,10

c) le puits comporte 2 adresses

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 16-3A 06 218. YV

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gouraya	
Dpt./Préf./Cercle			Matamoras	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Gouraya	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 ... Solibaby ...	X : 717,4
1 : 50 000 ... Solibaby ... 2a ...	Y : 1716,3
	Z : 1
	Rep.
	m / p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Oualo (biéri) la
• Code JUTON :	
Nom Complet	Si Oualo, selon FAO / SODAGRI 1972
Si Hors-Zone, Croix	 X

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X ... NON ...
ENQUÊTEUR : D. Diouf / N. Ndiaye DATE DE L'ENQUÊTE : 28/04/86
VERDICT PORTÉ PAR : D. Diouf DATE : 28/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : EN-4X-1A2-E7
 Population Approx. du Village : Hab.
 Accessibilité :
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
 Saison Humide :
 Puits Pérennes : Oui ☒
 Non Si Non, Sec de à (mois) (mois)
 Le Puits est Utilisé Oui ☒
 Non
 Si Non ; Pourquoi
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
 Irrigation Industriel
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels. 2 Naturels Modernes

Croquis du Village

P.A.

Roll 517 - Line 97 n° 503261

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne

Télédyne 1980
 ORVS 0645.0620

EXHAURE DU Puits

Type d'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique
 Energie : Homme Animal ☒ Electrique
 Eolienne Solaire
 Si Mécanique : Type de Pompe
 Fournisseur
 Modèle N°
 Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non ☒ Si Oui, (mois) Clôture de Protection : Oui Non ☒ Si Oui, Rayon m Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension m x m Non mauvais état Evacuation des Eaux Usées Oui Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique Salubrité : Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui Type de Fermeture	Description du Point Repère sur Le Puits (Pt. Rep.) : <u>Le 1er mur</u> <u>de la muraille</u> Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>2,90</u> m Diamètre Puits : <u>1,35</u> m Type de Paroi : <u>maçonnerie en béton</u> Prof. Puits/Rep. <u>11,65</u> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. <u>2,70</u> m N.D. <u>2,70</u> m Heure et Date de Visite <u>14h30</u> <u>28-1-04-1-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire (Q4)
 Lithofaciès : Sable - argile
 Type : Libre Capfil Jaillissant
 Faciès : Fissuré Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

COMMENTAIRES:

a) adresse: le puits est à l'ouest du village à une centaine de mètres.

b) $t = 33^{\circ}\text{C}$

$S_w = 0$

$T = 3 \times 10 \text{ mètres}$

$qH = 5,15$

c) le puits comporte 2 alternateurs

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS N° 163A N° 313 VL

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorogal	
Dpt./Préf./Cercle			Nagham	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune				
Village			NABA	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000 Sélibaby.....	X : 719,6
1 : 50 000 Sélibaby 3A.	Y : 1717,0
	Z : Rep.
	m / p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Ovale , (Diéni)
• Code JUTON :	Si Ovale, selon FAO/SCDAGRI 1972
Nom Complet	X.....
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI X NON
ENQUÊTEUR : A. Viore / N. Viore DATE DE L'ENQUÊTE : 28/04/86
VERDICT PORTÉ PAR : A. Viore DATE : 28/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits


N° Dossier IRM Correspondant : NOU 260432
 Population Approx. du Village : Hab.
 Accessibilité : La route
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
 Saison Humide :
 Puits Pérennes : Oui ☒
 Non ☐ Si Non, Sec de (mois) à (mois)
 Le Puits est Utilisé Oui ☒
 Non ☐
 Si Non ; Pourquoi
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
 Irrigation Industriel
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels 1 Naturels Modernes

Croquis du Village

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne

P. A.

Roll 517 - Line 37 N° 503262
 * 503261
 Télédyne 1980
 ONR 0625:0620



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique
 Energie : Homme Animal Electrique
 Eolienne Solaire
 Si Mécanique : Type de Pompe
 Fournisseur
 Modèle N°
 Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable: Oui <u> </u> Non ☒ <u> </u> Si Oui, <u> </u> (mois) Clôture de Protection: Oui ☒ Non <u> </u> Si Oui, Rayon <u>3</u> m Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☒ Dimension <u> </u> m x <u> </u> m Non <u> </u> DE + 2 x 2,18 Evacuation des Eaux Usées Oui ☒ Non <u> </u> Si Oui, Distance d'Evac. <u>3</u> m Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <u> </u> Salubrité : <u> </u> Puits Scellés en Surface : Non ☒ <u> </u> Oui <u> </u> , Type de Fermeture <u> </u>	Description du Point Repère sur Le Puits (Pl. Rep.) : <u> </u> Haut. du Pl. Rep./Sol : <u>2,67</u> m Diamètre Puits : <u>12</u> x <u>2360</u> mm Type de paroi : <u> </u> Prof. Puits/Rep. <u>15,81</u> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. <u> </u> m N.D. <u>15,45</u> m Heure et Date de Visite <u>11h 20</u> <u>28-1-04-1-86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire
 Lithofaciés : Solde argile
 Type : Libre Caprif Jaillissant
 Faciès : Fissuré Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

a) adverse = le puits est au sud-ouest du village à côté du dispensaire (à moins de 10m)

cl₁₀ = 32 °C

q₁₀₀ = 0

T = 12910 j/m²

PH = 4,55

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S.)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958 / USAID.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 1537 10314 Y.V.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Gorgol	
Dpt./Préf./Cercle			Ndaghama	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Ndaghama	
Village				

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000... <u>Sékouba</u> ...	X : 730,6
1 : 50 000... <u>Sékouba</u> ... 3a.	Y : 1713,7
	Z : Rep.
	m / p IGN

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E. / CUVETTES	UNITÉ GÉOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972 :	Cercles : Oualo , (Dieri)
• Code JUTON :	Si Oualo, selon FAO / SODAGRI 1972
Nom Complet	
Si Mors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES : OUI <u>X</u> ... NON
ENQUÊTEUR : <u>J. Bouffé</u> ... DATE DE L'ENQUÊTE : <u>28/04/86</u>
VERDICT PORTÉ PAR : <u>J. Bouffé</u> ... DATE : <u>28/04/86</u>

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : NW 20026
 Population Approx. du Village : Hab.
 Accessibilité : facile
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche :
 Saison Humide :
 Puits Pérennes : Oui ☒
 Non Si Non, Sec de (mois) à (mois)
 Le Puits est Utilisé Oui ☒
 Non
 Si Non, Pourquoi :
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒
 Irrigation Industriel
 Nbre de Points d'eau dans le Village :
 Traditionnels ☒ Naturels Modernes


Croquis du Village

P.A.

Roll 517 - Line 37 - 4° 50' 26.4"
 5° 03' 26.3"

Téléphone 1980
 0145 0645 0620

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique
 Energie : Homme Animal Electrique
 Eolienne Solaire
 Si Mécanique : Type de Pompe
 Fournisseur
 Modèle N°
 Débit Nominal m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui Non ☒ Si Oui, à (mois) Clôture de Protection : Oui Non ☒ Si Oui, Rayon m Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui Dimension m X m Non ☒ Evacuation des Eaux Usées Oui Non ☒ Si Oui, Distance d'Évac. : m Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : - <u>Plat</u> - <u>pas de</u> Salubrité : - <u>pas de</u> Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui Type de Fermeture	Description du Point/Repère sur Le Puits (Pl. Rep.) : <u>haut de</u> <u>la vasque</u> Haut. du Pt. Rep./Sol : <u>2,65</u> m Diamètre Puits : <u>180</u> mm Type de paroi : <u>150</u> <u>Coulée de béton</u> Prof. Puits/Rep. : <u>15,92</u> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. : m N.D. <u>15,76</u> m Heure et Date de Visite : <u>13h10</u> <u>28/1/86</u>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : Quaternaire
 Lithofaciès : sable - argile
 Type : Libre Capril Jaillissant
 Faciès : Fissure Poreux Karstique

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

COMMENTAIRES:

2) Le puits se trouve à l'ouest du village
à l'altitude -

21 22 2970

20 - 0.1

21 - 20810 puits

21 - 7,15

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SÉNÉGAL (O.M.V.S)

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE RÉGIONALE

PROJET 625-0958/ U.S.A.I.D.

FICHE D'ENQUÊTE VILLAGEOISE

PUITS NO 163A 12332. VV.

LOCALISATION ADMINISTRATIVE

LIEUX	PAYS	MALI	MAURITANIE	SÉNÉGAL
Région			Grouel	
Dpt./Préf./Cercle			Doghous	
Arrond./S./Préf.				
Communauté Rurale				
Commune			Saliba	

COORDONNÉES

CARTOGRAPHIQUE	GÉOGRAPHIQUE (MTU)
1 : 200 000... Sôhaly	X: 721,5
1 : 50 000... Sôhaly-3a	Y: 1715,5
	Z: Rep.

DESCRIPTION PHYSIO-GÉOGRAPHIQUE

U.N.E./CUVETTES	UNITE GEOMORPHOLOGIQUE
Selon JUTON 1972:	Cercles: (Oualo), Diéri
• Code JUTON:	Si Oualo, selon FAO/SODAGH 1972
Nom Complet	Cuvette de décarbonation (A).
Si Hors-Zone, Croix	

RÉSEAU PIÉZOMÉTRIQUE VILLAGEOIS

PUITS RETENU POUR OBSERVATIONS PIÉZOMÉTRIQUES: OUI X NON
ENQUÊTEUR: D. D. D. / M. D. D. DATE DE L'ENQUÊTE: 30/04/86
VERDICT PORTÉ PAR: D. D. D. DATE: 30/04/86

LE Puits ET SON ENVIRONNEMENT

USAGE DU Puits

N° Dossier IRM Correspondant : *N°2. p. 100*
 Population Approx. du Village : *100* Hab.
 Accessibilité : *facile - 1.5 km - pendant l'hivernage*
 Nbre Foyer Utilisant le Puits : Saison Sèche : *1*
 Saison Humide : *1*
 Puits Pérennes : Oui ☒ Non ☐ Si Non, Sec de (mois) *0* (mois) *0*
 Le Puits est Utilisé Oui ☒ Non ☐
 Si Non, Pourquoi :
 Si Oui : mois/an ; Saison Humide : h/jour
 Saison Sèche : h/jour
 Usage de l'eau : Domestique ☒ Animal ☒ Irrigation ☐ Industriel ☐
 Nbre de Points d'eau dans le Village : Traditionnels *1* Naturels *1* Modernes *1*


Croquis du Village

P.A.

Roll 517 - Line 37 - N° 503262
 503263

Télédyne 1980
 ORS 0621.0615

X : Traditionnel
 O : Naturel
 ♦ : Moderne



CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS

EXHAURE DU Puits

Type D'EXHAURE : Traditionnel ☒ Mécanique ☐
 Energie : Homme ☐ Animal ☐ Electrique ☐
 Eolienne ☐ Solaire ☐
 Si Mécanique : Type de Pompe ☐
 Fournisseur ☐
 Modèle N° ☐
 Débit Nominal ☐ m³/h

DESCRIPTION DU Puits

PLAN	SECTION
Zone Inondable : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, (mois) <i>0</i> Clôture de Protection : Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Rayon : m Dalle de Béton Anti-Bourbier : Oui ☐ Dimension : m X m Non ☒ Evacuation des Eaux Usées Oui ☐ Non ☒ Si Oui, Distance d'Evac. : m Description de l'Environnement Dans un Rayon de 25 m Topographique : <i>plat - sable - cailloux</i> Salubrité : <i>sec - pas d'excavation</i> Puits Scellés en Surface : Non ☒ Oui ☐ Type de Fermeture	Description du Point Repère surp Le Puits (Pt. Rep.) : <i>haut de la</i> <i>colline</i> Haut. du Pt. Rep./Sol : <i>2.5</i> m Diamètre Puits : <i>0.25</i> m Type de Paroi : <i>15.40</i> <i>travaux de béton</i> Prof. Puits/Rep. : <i>1.2</i> m Prof. Niv. d'Eau/Rep. N.S. : <i>1.7</i> m N.D. <i>1.7</i> m Heure et Date de Visite : <i>8 h 30</i> <i>30/04/86</i>

DESCRIPTION PRÉSUMÉE DE L'AQUIFÈRE

Nom : *Quaternaire*
 Lithofaciés : *sable - argile*
 Type : *Libre* *Coprit* *Jaillissant*
 Faciès : *Fissuré* *Poreux* *Karstique*

RÉFÉRENCE : (Citer)

CELLULE - EAUX SOUTERRAINES / SAINT-LOUIS